Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465044-1
Сатып алудың атауы:	ЖЭО-1 үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81660469-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Арын өлшегіш
Лоттың сипаттауы:	НМП-52
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған 0-6 кПа (тікбұрышты) көрсететін мембраналық қысым өлшегіш
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Артық қысым деңгейін анықтау үшін көрсететін мембраналық қысым өлшегіш. Аспап жасалған материалдарға агрессивті әсер етпейтін ауа және газ ағындарымен жұмыс істеуге арналған. Техникалық сипаттамалары: Өлшеу диапазоны: 0 - 6 кПа (6000 Па); Дәлдік сыныбы кемінде 2,5; Корпус габариттері 144х72х140 мм-ден аспайды; Корпус материалы: пластмасса; Штуцерге жалғау: түтіктің астына; Штуцер материалы: пластик; ҚР-да қолданыстағы салыстырып тексерумен паспорттың болуы; Салыстырып тексерудің салыстырып тексеру аралығы - кемінде 1 жыл; Жабдық 2026 жылдан ерте өндірілмеуі тиіс; Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай; ҚР СТ 2.64-2003."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465044-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для ТЭЦ-1
Номер лота:	№ 81660469-ЗЦП1
Наименование лота:	Напоромер
Описание лота:	НМП-52
Дополнительное описание лота:	Напоромер мембранный показывающий 0-6 кПа(прямоугольный) для ТЭЦ-1
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Напоромер мембранный показывающий для определения уровня избыточного давления. Предназначен для работы с воздушными и газовыми потоками, не воздействующими агрессивно на материалы, из которых сделан прибор. Технические характеристики: Диапазон измерений: 0 - 6 кПа (6000 Па); Класс точности не менее 2,5; Габариты корпуса не более 144х72х140 мм; Материал корпуса: пластмасса; Присоединение к штуцеру: под трубку; Материал штуцера: пластик; Наличие паспорта с действующей поверкой в РК; Межповерочный интервал поверки – не менее 1 года; Оборудование должно быть произведено не ранее 2026 г.; Гарантийный срок не менее 12 месяцев; СТ РК 2.64-2003."