Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998855-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шарттарға сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88469206-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Огнетушитель порошковый
Саны, көлемі:	39
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы,
Жеткізу мерзімі:	Келісімшарт бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-5(3) ұнтақты өрт сөндіргіш-айдау түріндегі әмбебап портативті өрт сөндіргіш. ҚР СТ МЕМСТ Р 51057-2005. Өрт сөндіргіш зат зарядының массасы - 5 кг. Модельдік ошақтар бойынша дәрежесі: 2А, 70В, С, Е 1000В дейін. ОП - 5 ұнтақты өрт сөндіргіші өрттің негізгі кластарын сөндіруге жарамды: А - қатты заттар; В-жанғыш сұйықтықтар; С-жанғыш газдар; Е-кернеуі 1000 В дейінгі электр жабдығы. ОП-5(з)ерекшеліктері: - Салмағы 5 кг ОТВ (ұнтақ) заряды. -ОТВ беру және тарату үшін бүріккіш сифон түтігімен жабдықталған зарядтау-іске қосу құрылғысы бар металл баллон. - Цилиндрдегі ішкі қысымды үнемі бақылауға арналған Манометр. - А (2а), В (70В), С және Е (1000 В дейін) сыныптарындағы өрттерді сөндіруде тиімді. -Өрт сөндіру қабілеті өрт ошағын инертті ортамен сұйылтуға және оттегінің кіруіне кедергі келтіруге негізделген. -Ұзындығы кемінде 3 м ОТВ ағыны өрт ошағын одан қауіпсіз қашықтықта сөндіруге мүмкіндік береді. - Кем дегенде 10 секунд ішінде ОТВ беру. - ПБ 03-576-03 сәйкес баллонды өшірілмейтін электрографиялық таңбалау. Жалпы өрт сөндіргіштің массасы-6,64+/-0,25 кг. Қызмет ету мерзімі-10 жыл. Қайта зарядтау жиілігі-5 жылда 1 рет. Пайдалану температурасы, °С--40-тан +50-ге дейін. Жұмыс қысымы-1,4-1,5 Мпа. Шығарылған жылы кемінде-2026 жыл. Өрт сөндіргішке қажетті құжаттар: - Өрт сөндіргіштің паспорты (паспортпен біріктірілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулық) — әрбір бұйыммен жиынтықта жеткізіледі. зауыттық нөмірін, шығарылған күнін, ұнтақ маркасын, ОТК мөртабанын және сату күні туралы белгіні көрсетумен. -Сәйкестік сертификаты (немесе сәйкестік декларациясы)- өрт сөндіргіштің қауіпсіздік талаптары мен стандарттарға (Қазақстанда-Техникалық регламентке немесе ҚР СТ) сәйкес келетіндігін растайтын құжат. Жыл соңына дейін тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. Жеткізуді тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Жеткізуші есебінен жеткізу және түсіру. Шығу және сәйкестік сертификатын ұсыну міндетті болып табылады. Ескерту: тауар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады. Сәйкес келмеген жағдайда тауар қабылданбайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998855-1
Наименование закупки:	Приобретение товара согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88469206-3ЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый
Количество:	39
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район КАЗАХСТАН, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,
Срок поставки:	По договору
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель порошковый ОП-5(3)- универсальный переносной огнетушитель закачного типа. СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. Масса заряда огнетушащего вещества - 5 кг. Ранг по модельным очагам: 2А, 70В, С, Е до 1000В. Порошковый огнетушитель ОП-5 подходит для тушения основных классов пожаров: А - твердые вещества; В - горючие жидкости; С - горючие газы; Е - электрооборудование под напряжением до 1000В. Особенности ОП-5(з): -Заряд ОТВ (порошок) массой 5 кг. - Металлический баллон с зарядно-пусковым устройством, укомплектованным сифонной трубкой с распылителем для подачи и распределения ОТВ. - Манометр для регулярного контроля внутреннего давления в баллоне. -Эффективен при тушении пожаров классов А (2А), В (70В), С и Е (до 1000 В). -Огнетушащая способность основана на разбавлении очага возгорания инертной средой и препятствии доступа кислорода. -Струя ОТВ длиной не менее 3 м позволяет тушить очаг возгорания находясь от него на безопасном расстоянии. -Подача ОТВ в течении не менее 10 секунд. -Несмываемая электрографическая маркировка баллона в соответствии ПБ 03-576-03. Масса огнетушителя брутто-6,64+/-0,25кг. Срок службы-10 лет. Периодичность перезарядки- 1 раз в 5 лет. Температура эксплуатации, °С- от -40 до +50. Рабочее давление-1,4-1,5Мпа. Год выпуска не менее-2026 год. Требуемые документы на огнетушитель: - Паспорт огнетушителя (руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом) — поставляется в комплекте с каждым изделием. указанием заводского номера, дата изготовления, марка порошка, штамп ОТК и отметки о дате продажи. - Сертификат соответствия (или декларация соответствия) -подтверждающий, что огнетушитель соответствует требованиям безопасности и стандартам (в Казахстане -Техническому регламенту или СТ РК). Поставка осуществляется поставщиком в течении 15 календарных дней со дня подписания договора. Доставка и выгрузка за счет поставщика. Предоставление сертификата соответствия, паспорт огнетушителя обязателен. Примечание: Товар принимается строго по технической спецификации. В случае несоответствия товар не принимается.