Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011592-1
Сатып алудың атауы:	Огнетушитель с подставкой
Лоттың нөмірі:	№ 88448630-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Огнетушитель с подставкой
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234230100, Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау а.
Жеткізу мерзімі:	в течение шестнадцати календарных дней после подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіш. Портативті. Өрт сөндіргіш заттың массасы кемінде 5,0 кг. өрт сөндіргіштің толық массасы 7,5 кг аспайды. өрт ошағын сөндіру дәрежесі кемінде 2А, 55В, С, Е (кернеуі 1000В дейінгі электр қондырғылары). Корпустың жұмыс қысымы 1,4/рm 0,2 МПа (кіріктірілген Қысым индикаторы/манометр бойынша бақылау; жасыл аймақтағы көрсеткі). ОТВ беру ұзақтығы кемінде 10 секунд. ОТВ ағынының ұзындығы кемінде 3,0 метр. Пайдалану температурасының диапазоны-40С-тан +50С-қа дейін. жинақтау тиеу-іске қосу құрылғысы (ЗПУ) және Қысым индикаторы бар зарядталған ОП-5 өрт сөндіргіші. Икемді бүріккіш шланг (саптамалар). Зауыттық чек және құлыптау пломбасы. Өнімнің паспорты және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (әрбір өрт сөндіргішке). Маскировка жасалған күнін, жанармай құю күнін, массасын, сөндіру сыныбын және қолдану жөніндегі нұсқаулықты көрсете отырып, корпуста нақты зауыттық таңбалау . Өрт сөндіргішке арналған еден тұғыры (тірегі) (ОП-5 өрт сөндіргішінің астында). Еден, стационарлық, тік (жақтау немесе қорап түрі). Жүк көтергіш қабырғаларға міндетті бекітуді қажет етпейді. Салмағы 10 кг-ға дейінгі 1 портативті өрт сөндіргішті орнатуға арналған (ОП-4 және ОП-5 қоса алғанда). Биіктігі 400 мм-ден кем емес, 700 ммден аспайды. ені 200 мм-ден кем емес, 260 мм-ден аспайды. тереңдігі 200 мм-ден кем емес, 260 мм-ден аспайды. өрт сөндіргіштің ішкі диаметрі/өлшемі 170-200 мм-ден кем емес (ОП-5-ті еркін және тұрақты орнатуды қамтамасыз етеді). Өндіріс материалы: қалыңдығы кемінде 0,8-1,0 мм қаңылтыр болат немесе болат металл профиль.механикалық әсерге, температура мен ылғалдылықтың өзгеруіне төзімді тозуға төзімді ұнтақ-полимерлі жабын. Түсі өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес қызыл (RAL 3000 немесе ұқсас). Тіреуіштің тірек негізі тегіс еденде максималды тұрақтылықты қамтамасыз етуі керек (кездейсоқ тиіп кету қаупі жоқ). Құрылымда өткір жиектер, бұрыштар мен бұрылыстар болмауы керек. Тұғырдың алдыңғы жағында айқын қарама-қарсы белгі (ГОСТ бойынша "өрт сөндіргіш" пиктограммасы/ жапсырмасы)қойылуы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011592-1
Наименование закупки:	Огнетушитель с подставкой
Номер лота:	№ 88448630-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель с подставкой
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234230100, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау
Срок поставки:	в течение шестнадцати календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель порошковый ОП-5. Переносной. Масса огнетушащего вещества не менее 5,0 кг. Полная масса огнетушителя не более 7,5 кг. Ранг тушения очага пожара не менее 2А, 55В, С, Е (электроустановки под напряжением до 1000В). Рабочее давление корпуса 1,4/pm 0,2 МПа (контроль по встроенному индикатору давления/манометру; стрелка в зеленой зоне). Продолжительность подачи ОТВ не менее 10 секунд. Длина струи ОТВ не менее 3,0 метров. Диапазон температур эксплуатации от -40С до +50С. Комплектация заряженный огнетушитель ОП-5 с запорнопусковым устройством (ЗПУ) и индикатором давления.Гибкий шланг-распылитель (насадок). Заводская чека и запорная пломба. Паспорт изделия и руководство по эксплуатации (на каждый огнетушитель). Маскировка четкая заводская маркировка на корпусе с указанием даты изготовления, даты заправки, массы, класса тушения и инструкции по применению . Подставка (стойка) напольная для огнетушителя (под огнетушитель ОП-5). Напольная, стационарная, вертикальная (каркасного или коробочного типа). Не требует обязательного крепления к несущим стенам. Предназначен для установки 1 переносного огнетушителя массой до 10 кг (включая ОП-4 и ОП-5). Высота не менее 400мм, не более 700 мм. Ширина не менее 200мм, не более 260мм. Глубина не менее 200мм, не более 260мм. Внутренний диаметр/размер под огнетушитель не менее 170-200мм (обеспечивающий свободную и устойчивую установку ОП-5). Материал изготовления: листовая сталь или стальной металлопрофиль толщиной не менее 0,8-1,0мм. Износостойкое порошково-полимерное покрытие, устойчивое к механических воздействием, перепадам температур и влажности. Цвет сигнально-красный (RAL 3000 или аналогичный) в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Опорное основание подставки должно обеспечивать максимальную устойчивость на плоском полу (без риска опрокидывания при случайном задевании). Конструкция не должна иметь острых кромок, углов и заусенцев. На лицевой стороне подставки должно быть нанесено четкое контрастное обозначение (пиктограмма/наклейка "Огнетушитель" по ГОСТ)