Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17634026-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87792844-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Электрмен пісірілген құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 9,1-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жерге қосу үшін мырышталған болат құбыр, диаметрі 20 мм, қалыңдығы 2,8 мм
Саны, көлемі:	1321
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса – жеткізу мерзімі 60 к. д.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 10705-80.Шыққан жылы 2026 ж. ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.Сыртқы диаметрі кемінде 20 мм, қабырғасының қалыңдығы кемінде 2,8 мм мырышталған электрмен дәнекерленген болат құбыр, Материал Электр қондырғыларының жерге тұйықтау құрылғыларын, оның ішінде жерге тұйықтау контурларының тік жерге тұйықтағыштарын дайындауға және жөндеуге арналған. Түрі электрмен дәнекерленген. Құбыр дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге жарамды болуы керек. Беті-беріктік пен өнімділікке әсер ететін жарықтар, стратификациялар және басқа ақаулар жоқ. Коррозияға, жарықтарға немесе елеулі механикалық зақымға жол берілмейді

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17634026-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СГЭ)
Номер лота:	№ 87792844-ЗЦП3
Наименование лота:	Труба электросварная
Описание лота:	стальная, диаметр 9,1-50 мм
Дополнительное описание лота:	Труба стальная, оцинкованная, для изготовления заземления, диаметр 20 мм, толщина 2,8мм
Количество:	1321
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 к.д.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 10705-80.Год выпуска Не ранее 2026 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Труба стальная электросварная оцинкованная, наружным диаметром не менее 20 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм, Материал предназначен для изготовления и ремонта заземляющих устройств электроустановок, в том числе вертикальных заземлителей заземляющих контуров. Тип электросварная. Труба должна быть пригодна для выполнения сварочных работ. Поверхность — без трещин, расслоений и других дефектов, влияющих на прочность и эксплуатационные характеристики. Не допускается сквозная коррозия, трещины или значительные механические повреждения.