Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17538120-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81211308-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, майыстырылыған, диаметрі 26-50 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұру d 57 ст. 3
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұру тік иілген 90° жіксіз дәнекерленген болат 57. Сыртқы диаметрі (d): 57 мм. Қабырғаның қалыңдығы: кем дегенде 4,0 мм. Иілу бұрышы: 90 градус. Корпустың материалы: Ст3 маркалы көміртекті құрылымдық болат. Бетінің сапасы: ағызу беті тегіс, тегіс, жыртылмайтын, жарықтар, раковиналар, стратификациялар және терең ойықтар болмауы керек. Салмағы кемінде 0,4 кг. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 17375-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17538120-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81211308-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, гнутый, диаметр 26-50 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Отвод d 57 ст.3
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод крутоизогнутый 90° бесшовный приварной стальной 57. Наружный диаметр (d): 57 мм. Толщина стенки: не менее 4,0 мм. Угол изгиба: 90 градусов. Материал корпусной детали: углеродистая конструкционная сталь марки Ст3. Качество поверхности: поверхность отвода должна быть ровной, гладкой, без надрывов, трещин, раковин, расслоений и глубоких вмятин. Вес не менее 0,4 кг. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 17375-2001