Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88065937-3ЦП1
Лоттың атауы :	Электржылу релесі
Лоттың сипаттауы:	айналмалы тоқ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Шамадан тыс жүктеме релесі жылу Schneider Electric Tesys LRD 17-25a, 20 сынып. Шамадан тыс жүктеме жылу релесі.17-25A сынып 20. ауқым: TeSys-Өнім атауы: TeSys LRD-құрылғы түрі немесе оның керек-жарақтары: дифференциалды термиялық шамадан тыс жүктеме релесі-құрылғының қысқаша атауы: LRD-релені қолдану: қозғалтқышты қорғау — өнімнің үйлесімділігі: LC1D25, LC1D32-желі түрі: Тұрақты ток, айнымалы ток - [Ui] номиналды оқшаулау кернеуі: 600 В қуат тізбегі сәйкес CSA, 690 в қуат тізбегі сәйкес IEC 60947-4-1, 600 В қуат тізбегі сәйкес UL. Артықшылықтары: қауіпсіздік және тиімді қорғаныс. Кірістірілген қолмен және автоматты қалпына келтіру функциясы және бұрандалы түйреуіш терминалдары, серіппелі түйреуіштер, сақина қысқышы және EverLink терминал блогы арқылы оңай орнату арқылы LRD моделінің термиялық шамадан тыс жүктеме релесі өте сенімді және 150a дейін қозғалтқыш өлшемдерінің барлық спектрін қамтиды. d tesys контакторларымен біріктірілген термиялық шамадан тыс жүктеме релесін пайдалану өте чрезвычайноам Стартер жасайды.... қолдану: өнеркәсіп, инфрақұрылым, құрылыс және т.б.:, Электр қозғалтқышының стандартты қорғанысы, тізбекті қорғау, қорғаныс: электр қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуі және аударылуы, фазаның бұзылуы..
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.

Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемін Тапсырыс беруші қажеттілігіне қарай айқындайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 60255-8-2014 Шамадан тыс жүктеме релесі жылу Schneider Electric Tesys LRD 17-25a, 20 сынып. Шамадан тыс жүктеме жылу релесі.17-25A сынып 20. ауқым: TeSys-Өнім атауы: TeSys LRD-құрылғы түрі немесе оның керек-жарақтары: дифференциалды термиялық шамадан тыс жүктеме релесі-құрылғының қысқаша атауы: LRD-релені қолдану: қозғалтқышты қорғау — өнімнің үйлесімділігі: LC1D25, LC1D32-желі түрі: Тұрақты ток, айнымалы ток - [Ui] номиналды оқшаулау кернеуі: 600 В қуат тізбегі сәйкес CSA, 690 в қуат тізбегі сәйкес IEC 60947-4-1, 600 В қуат тізбегі сәйкес UL. Артықшылықтары: қауіпсіздік және тиімді қорғаныс. Кірістірілген қолмен және автоматты қалпына келтіру функциясы және бұрандалы түйреуіш терминалдары, серіппелі түйреуіштер, сақина қысқышы және EverLink терминал блогы арқылы оңай орнату арқылы LRD моделінің термиялық шамадан тыс жүктеме релесі өте сенімді және 150a дейін қозғалтқыш өлшемдерінің барлық спектрін қамтиды. d tesys контакторларымен біріктірілген термиялық шамадан тыс жүктеме релесін пайдалану өте чрезвычайноам Стартер жасайды.... қолдану: өнеркәсіп, инфрақұрылым, құрылыс және т.б.:, Электр қозғалтқышының стандартты қорғанысы, тізбекті қорғау, қорғаныс: электр қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуі және аударылуы, фазаның бұзылуы..

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88065937-ЗЦП1
Наименование лота:	Реле электротепловое
Описание лота:	переменного тока
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Реле перегрузки тепловое Schneider Electric Tesys LRD 17-25A, класс 20. Тепловые реле перегрузки.17-25A класс 20. диапазон: TeSys — наименование изделия: TeSys LRD — тип устройства или его аксессуаров: дифференциальное тепловое реле перегрузки — краткое название устройства: LRD — применение реле: защита двигателя — совместимость изделий: LC1D25, LC1D32 — тип сети: постоянный ток, переменный ток — [Ui] номинальное напряжение изоляции: 600 В силовая цепь в соответство и автоматического сброса и простой установке при помощи клемм с винтовым контактным зажимом, пружинных контактов, кольцевого зажима и клеммного блока EverLink, тепловые реле перегрузки модели LRD очень надежны и охватывают целый спектр типоразмеров двигателя вплоть до 150A. Использование тепловых реле перегрузки в сочетании с контакторами d TeSys образует чрезвычайно компактный пускатель…. применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т.д.:, Стандартная защита электродвигателя, Защита цепи, Защита от: перегрузки и опрокидывания электродвигателя, обрыва фазы..
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 60255-8-2014 Реле перегрузки тепловое Schneider Electric Tesys LRD 17-25A, класс 20. Тепловые реле перегрузки.17-25A класс 20. диапазон: TeSys — наименование изделия: TeSys LRD — тип устройства или его аксессуаров: дифференциальное тепловое реле перегрузки — краткое название устройства: LRD — применение реле: защита двигателя — совместимость изделий: LC1D25, LC1D32 — тип сети: постоянный ток, переменный ток — [Ui] номинальное напряжение изоляции: 600 В силовая цепь в соответство и автоматического сброса и простой установке при помощи клемм с винтовым контактным зажимом, пружинных контактов, кольцевого зажима и клеммного блока EverLink, тепловые реле перегрузки модели LRD очень надежны и охватывают целый спектр типоразмеров двигателя вплоть до 150A. Использование тепловых реле перегрузки в сочетании с контакторами d TeSys образует чрезвычайно компактный пускатель…. применения: Промышленность, инфраструктура, строительство и т.д.:, Стандартная защита электродвигателя, Защита цепи, Защита от: перегрузки и опрокидывания электродвигателя, обрыва фазы..