Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17399137-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81211379-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ернемек
Лоттың сипаттауы:	болат, тегіс дәнекерленген, диаметрі 50-150 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат Фланец 50 1-50-25 ст.25
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құбыр элементтерін герметикалық түрде қосуға арналған дәнекерленген шығыңқы болат жалпақ дәнекерленген фланец. Шартты өту (Ду / DN): 50 мм. Жұмыс қысымы (Ру / PN): кем дегенде 25 бар (2,5 МПа). Құрылымдық көміртекті болаттан жасалған - Ст.25. Бекіту тесіктерінің саны: 4 дана. МЕМСТ 33259-2015. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17399137-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81211379-ЗЦП1
Наименование лота:	Фланец
Описание лота:	стальной, плоский приварной, диаметр 50-150 мм
Дополнительное описание лота:	Фланец стальной 50 1-50-25 ст.25
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стальной плоский приварной фланец с соединительным выступом, предназначенный для герметичного соединения элементов трубопроводов. Условный проход (Ду / DN): 50 мм. Рабочее давление (Ру / PN): не менее 25 бар (2,5 МПа). Изготовлен из конструкционной углеродистой стали - Ст.25. Количество крепежных отверстий: 4шт. ГОСТ 33259-2015. Наличие паспорта (сертификат) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.