Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17344888-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | "Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-1 үшін электроматериалдар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81695701-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Тарту күшін өлшеуіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | көрсететін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 1-ЖЭО арналған -6-0кПа көрсететін мембраналық тартпа өлшегіш |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Жылу қазандықтарының оттықтарындағы жану өнімдерінің аз артық тарту қысымын бақылау, газ оттықтарындағы қысымды бақылау және жеткізу желдету жүйелеріндегі қысымды, тартуды және тартуды-қысымды, сондай-ақ желдету және кондиционерлеу жүйелеріндегі, ұсақ дисперсті ұнтақтарды құю жүйелеріндегі сүзгілердің бітелуін бақылау үшін көрсететін мембраналық тартқыш. Өлшеудің жоғарғы шектері 0 кПа; өлшеу диапазоны: 0-ден минус 6 кПа-ға дейін (минус 6000 Па); Дәлдік класы 2,5; Аспап конструктивті түрде мынадай материалдардан жасалған: арматура–жез LS59-1; беру механизмі-жез LS59-1; сезімтал элемент (мембраналық қорап) - бериллий қола brb2 (CuBe2); Шыны-аспаптық шыны; габариттік өлшемдері: 144х72х175 мм. артық емес; Ағымдағы тіркеу ҚР МӨҚ тіркелу. Қоршаған орта әсерінен қорғау бойынша аспаптар паспорттың болуы; жабдық 2025 жылдан ерте жүргізілмеуі тиіс; Тексеруаралық интервал, кем емес: 2 жыл кепілдік мерзімі 1 жыл; ҚР СТ 2.64-2003. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17344888-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение электроматериалов для ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия" |
| **Номер лота:** | № 81695701-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Тягомер |
| **Описание лота:** | показывающий |
| **Дополнительное описание лота:** | Тягомер мембранный показывающий -6-0кПа для ТЭЦ-1 |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия" |
| **Срок поставки:** | В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "Тягомер мембранный показывающий для контроля малого избыточного давления тяги продуктов сгорания в топках тепловых котлов, контроля давления в газовых горелках и контроля напора, тяги и тяги-напора в системах приточной вентиляции, и также засоренности фильтров в системах вентиляции и кондиционирования, в системах заправки мелкодисперсных порошков. Верхние пределы измерения 0 кПа; Диапазон измерения: от 0 до минус 6 кПа (минус 6000 Па); Класс точности 2,5; Прибор конструктивно изготовлен из следующих материалов: Штуцер – Латунь ЛС59-1; Передаточный механизм – Латунь ЛС59-1; Чувствительный элемент (мембранная коробка) – бериллиевая бронза БрБ2 (CuBe2); Стекло – Приборное стекло; Габаритные размеры, не более: 144х72х175 мм; По защищенности от воздействия окружающей среды приборы изготавливаются в исполнении IP40; Действующая регистация в реестре ГСИ РК; Наличие паспорта с действующей поверкой в РК; Оборудование должно быть произведено не ранее 2025 г.; Межповерочный интервал, не менее: 2 года; Гарантийный срок 1 год; СТ РК 2.64-2003. " |