Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17411915-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жауғашты қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87191251-ЗЦП6
Лоттың атауы :	Су газ өткізетін құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 1050,1-1100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	25х3мм болат су құбыры (қазандықтарды жөндеу үшін)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Орталық, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазандықтарды жөндеуге арналған Ø25×3 мм ыстық деформацияланған жіксіз болат құбыр. Сыртқы диаметрі: 25 мм; қабырға қалыңдығы: 3 мм; материал: болат; түрі: жіксіз, ыстық деформацияланған; мақсаты: қазандықтарды жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін; құбырдың беті-жарықтар, стратификациялар, күн батуы, раковиналар және басқа да рұқсат етілмейтін ақаулар жоқ; ұштары біркелкі, айтарлықтай деформацияларсыз; құбыр жаңа, пайдаланылмаған болуы керек; ГОСТ 8732-2025 - " ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбырлар. Сұрыптау". Стандарт 2026 жылдың 1 наурызынан бастап жұмыс істейді және ГОСТ 8732-78 ауыстырды. құбырларға қойылатын техникалық талаптар-техникалық шарттарға қолданылатын стандартқа сәйкес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17411915-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Жауғашты
Номер лота:	№ 87191251-ЗЦП6
Наименование лота:	Труба водогазопроводная
Описание лота:	стальная, диаметр 1050,1-1100 мм
Дополнительное описание лота:	Труба стальная водопроводная д.25х3мм (для ремонта котлов) ГОСТ 8732-2025 Енбек-Жауғашты Учреждение №14
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Капчагай, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
Срок поставки:	согласно условий договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, Ø25×3 мм, для ремонта котлов. Наружный диаметр: 25 мм; толщина стенки: 3 мм; материал: сталь; тип: бесшовная, горячедеформированная; назначение: для проведения ремонтных работ котлов; поверхность трубы — без трещин, расслоений, закатов, раковин и других недопустимых дефектов; торцы ровные, без значительных деформаций; труба должна быть новой, не бывшей в употреблении; ГОСТ 8732-2025 — «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». Стандарт действует с 1 марта 2026 года и заменил ГОСТ 8732-78. технические требования к трубам — согласно применимому стандарту на технические условия.