Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584478-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83009955-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ұзартқыш
Лоттың сипаттауы:	электрлі, орауышта
Лоттың қысқаша сипаттауы:	50 м катушкадағы ұзартқыш сымы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 31223-2012 Функционалдық сипаттамасы. Катушкадағы электр ұзартқыш стационарлық электр розеткасынан қашық орналасқан электр құралдарын, жабдықтарды және басқа да электр құрылғыларын электр желісіне уақытша қосуға арналған. Бұйым монтаждау, жөндеу, құрылыс және шаруашылық жұмыстарында тұрақты пайдалануға жарамды болуы тиіс. Техникалық сипаттамасы. Электр кабелінің ұзындығы – 50 м. Кабель иілгіш, мыс ток өткізгіш талшықтардан және механикалық әсерлерге және бірнеше рет иілуге төзімді оқшаулағыштан тұруы тиіс. Номиналды қоректендіру кернеуі – 220–240 В, электр желісінің жиілігі – 50 Гц. Кабельде қорғаныш жерге тұйықтау контактісі болуы тиіс. Ұзартқыш тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы тұтқасы бар берік катушкаға орнатылуы тиіс. Катушка тұрақты негізге ие болып, кабельді біркелкі орау мен тарқатуды қамтамасыз етуі тиіс. Электрлік бөлігі ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ жанасудан қорғалған болуы тиіс. Ұзартқышта артық жүктемеден қорғау және/немесе автоматты термиялық қорғау ажыратқышы болуы тиіс. Айыр және розеткалар блогы тиісті номиналды жүктемеге есептелуі тиіс. Сапалық сипаттамасы. Кабельде жарықтар, кесілген жерлер, оқшаулаудың зақымдануы, өткізгіштердің жалаңаштанған учаскелері және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Ток өткізгіш талшықтар рұқсат етілген жүктеме кезінде шамадан тыс қызусыз электр тогының тұрақты берілуін қамтамасыз етуі тиіс. Катушка, корпус, тұтқа, айыр және розеткалар блогы берік материалдардан жасалуы және жарықтардан, деформациялардан және басқа да зақымдардан ада болуы тиіс. Катушка механизмі бірқалыпты, кептелусіз жұмыс істеуі тиіс. Контактілік қосылыстар электр жабдығын сенімді қосуды және айырдың өздігінен ажырап кетпеуін қамтамасыз етуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуде болмаған болуы тиіс. Кабельдің ұзындығы – 50 м. Ұзартқыш толық жиналған және пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс. Кабельді катушкаға толық орау және оны ыңғайлы сақтау мен тасымалдау мүмкіндігі қарастырылуы тиіс. Бұйымда немесе қаптамасында негізгі электрлік параметрлер, номиналды жүктеме, өндіруші және қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі туралы ақпарат көрсетілуі тиіс. Тауар электр қауіпсіздігі талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік-техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. Кепілдік мерзімі – жеткізілген күннен бастап кемінде 6 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584478-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 83009955-ЗЦП1
Наименование лота:	Удлинитель
Описание лота:	электрический, на катушке
Дополнительное описание лота:	Удлинитель на катушке 50м
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 31223-2012 Функциональная характеристика. Удлинитель электрический на катушке предназначен для временного подключения электроинструмента, оборудования и других электроприборов к сети электроснабжения на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Изделие должно быть рассчитано на регулярное использование при монтажных, ремонтных, строительных и хозяйственных работах. Техническая характеристика. Длина электрического кабеля – 50 м. Кабель должен быть гибким, с медными токопроводящими жилами и изоляцией, устойчивой к механическим воздействиям и многократному изгибу. Номинальное напряжение – 220–240 В, частота сети – 50 Гц. Кабель должен иметь защитный контакт заземления. Удлинитель должен быть установлен на прочной катушке с ручкой для удобной транспортировки и хранения. Катушка должна иметь устойчивое основание и обеспечивать равномерное наматывание и разматывание кабеля. Электрическая часть должна быть защищена от случайного прикосновения к токоведущим частям. Удлинитель должен иметь защиту от перегрузки и/или автоматический термозащитный выключатель. Вилка и розеточный блок должны быть рассчитаны на соответствующую номинальную нагрузку. Качественная характеристика. Кабель не должен иметь трещин, порезов, повреждений изоляции, оголенных участков жил и других дефектов. Токопроводящие жилы должны обеспечивать стабильную передачу электрического тока без чрезмерного нагрева при допустимой нагрузке. Катушка, корпус, ручка, вилка и розеточный блок должны быть изготовлены из прочных материалов и не иметь трещин, деформаций и других повреждений. Механизм катушки должен работать плавно, без заеданий. Контактные соединения должны обеспечивать надежное подключение электрооборудования и исключать самопроизвольное выпадение вилки. Эксплуатационная характеристика. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не бывшим в ремонте. Длина кабеля – 50 м. Удлинитель должен поставляться в полностью собранном и готовом к эксплуатации виде. Кабель должен быть полностью наматываемым на катушку с возможностью удобного хранения и транспортировки. На изделии или упаковке должны быть указаны основные электрические параметры, номинальная нагрузка, производитель и сведения о соответствии требованиям безопасности. Товар должен соответствовать требованиям электробезопасности и нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Республики Казахстан. Гарантия – не менее 6 месяцев с даты поставки.