Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025998-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық шартқа сәйкес рукав сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87705200-ОИ2
Лоттың атауы:	Жең
Лоттың сипаттауы:	қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рукав 50-1,0 мм со стволом
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. д.нурпейсова 17
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғанан кейін 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 50 мм, жұмыс қысымы 1,0 МПа болатын және өрт сөндіру оқпанымен (ұштығымен) жабдықталған қысымды өрт сөндіру жеңі. Диаметрі 50 мм болатын бұл қысымды өрт сөндіру жеңі өрт сөндіру жұмыстары кезінде суды және су негізіндегі өрт сөндіру ерітінділерін қысыммен жеткізуге арналған. Ол өрт сөндіру шкафтарында, ғимарат ішіндегі өрт сөндіру сумен жабдықтау жүйелерінде және жалпы өрт сөндіру жабдықтарының құрамдас бөлігі ретінде қолдануға арналған. Жеңнің номиналды диаметрі 50 мм, ішкі диаметрі 51 ± 2 мм, жұмыс қысымы кемінде 1,0 МПа, сынақ қысымы кемінде 1,25 МПа, ал жарылу қысымы кемінде 2,0 МПа болуы тиіс. Жеңнің ұзындығы 20 метрді құрауы қажет. Жең берік синтетикалық матадан жасалып, ішкі жағы су өткізбейтін полимерлі қабатпен қапталуы тиіс; бұл судың сыртқа шықпауын қамтамасыз етіп, механикалық әсерлерге төзімділікті арттырады. Жең екі дана GR-50 типті жалғастырғыш басымен және өрт сөндіру мақсатында су ағынын қалыптастыруға әрі бағыттауға арналған бір дана RS-50 қол өрт сөндіру оқпанымен (ұштығымен) жабдықталуы тиіс. Өнім жаңа және бұрын қолданылмаған болуы, сондай-ақ ешқандай механикалық зақымдары, жарықтары, жыртылған жерлері немесе қабаттарының ажырауы болмауы керек. Жалғастырғыш бастар сенімді және герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Барлық құрамдас бөліктер өрт қауіпсіздігі талаптарына және қолданыстағы техникалық стандарттарға сәйкес келуі қажет. Өнім толық жиынтықта жеткізілуі тиіс; онымен бірге өнім паспорты (техникалық сипаттамасы) және оның сапасын әрі белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттама болуы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025998-1
Наименование закупки:	Рукав согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87705200-ОИ2
Наименование лота:	Рукав
Описание лота:	напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительное описание лота:	Рукав 50-1,0 мм со стволом
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск д.нурпейсова 17
Срок поставки:	после подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	: Рукав пожарный напорный диаметром 50 мм с рабочим давлением 1,0 МПа, со стволом. Пожарный напорный рукав диаметром 50 мм предназначен для подачи воды и водных огнетушащих растворов под давлением при тушении пожаров. Применяется для комплектации пожарных шкафов, внутренних противопожарных водопроводов и пожарного оборудования. Рукав должен иметь условный проход 50 мм, внутренний диаметр 51 ± 2 мм, рабочее давление не менее 1,0 МПа, испытательное давление не менее 1,25 МПа и разрывное давление не менее 2,0 МПа. Длина рукава должна составлять 20 метров. Материал рукава должен быть изготовлен из прочной синтетической ткани с внутренним водонепроницаемым полимерным покрытием, обеспечивающим герметичность и устойчивость к механическим воздействиям. Рукав должен быть укомплектован двумя соединительными головками ГР-50 и одним ручным пожарным стволом РС-50, обеспечивающим формирование и направление водяной струи при тушении пожара. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин, разрывов и расслоений. Соединительные головки должны обеспечивать надёжное и герметичное соединение. Все комплектующие должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и действующим техническим нормативам. Поставка должна осуществляться в полной комплектации, с паспортом изделия и документами, подтверждающими качество и соответствие установленным требованиям.