Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17984559-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Приобретение Кабель заземления (Энергосервис) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88671081-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Арматуралық болат |
| **Лоттың сипаттауы:** | арматуралық болат класы А-I (А240) |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Приобретение Гладкий арматура для зз д-25мм 6 метр (Энергосервис) |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | **Тауардың атауы: Тегіс болат арматура, диаметрі 25 мм, ұзындығы 6 метр**<br><br>**1. Мақсаты:**<br><br>Электр жабдықтарын, электр қалқандарын, металл конструкцияларды жерге тұйықтау жүйесін орнату кезінде жерге тұйықтағыш электрод ретінде пайдалануға арналған.<br><br>**2. Техникалық сипаттамалары:**<br><br>1. Тауар түрі – тегіс болат арматура.<br>2. Сыртқы диаметрі – 25 мм.<br>3. Ұзындығы – 6 метр.<br>4. Қимасының пішіні – дөңгелек.<br>5. Беткі құрылымы – тегіс, қабырғасыз.<br>6. Материалы – көміртекті конструкциялық болат.<br>7. Арматура жерге тұйықтау жүйесінде пайдалануға және дәнекерлеу арқылы қосуға жарамды болуы тиіс.<br>8. Металл бетінде жарықтар, терең тот басу, майысу және басқа да механикалық ақаулар болмауы тиіс.<br>9. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық сапада болуы тиіс.<br>10. Жеткізу кезінде өндірушінің техникалық құжаттары немесе сапасын растайтын құжат ұсынылуы тиіс.<br><br>**3. Тауарды келісу және қабылдау талаптары:**<br><br>Жеткізуші тауарды жеткізуге дейін арматураның нақты түрін, диаметрін, ұзындығын, болат маркасын және техникалық сипаттамаларын Тапсырыс берушімен алдын ала келісуі тиіс. Қажет болған жағдайда тауардың фотосуретін немесе өндірушінің техникалық құжаттамасын ұсынады. Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Анықталған ақаулар мен сәйкессіздіктер жеткізушінің есебінен ауыстырылуы тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17984559-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение Кабель заземления (Энергосервис) |
| **Номер лота:** | № 88671081-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Сталь арматурная |
| **Описание лота:** | класс арматурной стали A-I (A240) |
| **Дополнительное описание лота:** | Приобретение Гладкий арматура для зз д-25мм 6 метр (Энергосервис) |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., |
| **Срок поставки:** | После подписании договора 15 рабочих дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | **Наименование товара: Гладкая стальная арматура диаметром 25 мм, длина 6 метров**<br><br>**1. Назначение:**<br><br>Предназначена для использования в качестве заземляющего электрода при устройстве системы заземления электрооборудования, электрических щитов и металлических конструкций.<br><br>**2. Технические характеристики:**<br><br>1. Вид товара – гладкая стальная арматура.<br>2. Наружный диаметр – 25 мм.<br>3. Длина – 6 метров.<br>4. Форма поперечного сечения – круглая.<br>5. Поверхность – гладкая, без рифления.<br>6. Материал изготовления – углеродистая конструкционная сталь.<br>7. Арматура должна быть пригодна для использования в системе заземления и соединения методом сварки.<br>8. На поверхности металла не допускаются трещины, глубокая коррозия, изгибы и иные механические дефекты.<br>9. Товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского качества.<br>10. При поставке должны быть представлены технические документы производителя либо документы, подтверждающие качество товара.<br><br>**3. Требования к согласованию и приемке товара:**<br><br>До поставки Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком конкретный вид арматуры, диаметр, длину, марку стали и технические характеристики. При необходимости Поставщик предоставляет фотографию товара или техническую документацию производителя. Товар, не согласованный с Заказчиком либо не соответствующий требованиям технической спецификации, приемке не подлежит. Выявленные дефекты и несоответствия подлежат замене за счет Поставщика. |