Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17704667-1
Сатып алудың атауы:	Монтаждық материалдар, құрал-саймандар
Лоттың нөмірі:	№ 88048193-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Арнайы қорап
Лоттың сипаттауы:	электрмонтаждық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсокартон қабырғаларына арналған орнату қорабы, 3 орын, тереңдігі 40 мм. ГОСТ IEC 60670-1-2015.
Саны, көлемі:	38
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипсокартон қабырғаларына арналған орнату қорабы, 3 орын, тереңдігі 40 мм. ГОСТ IEC 60670-1-2015. Тауардың атауы: Гипсокартон қабырғалар мен қуыс қалқаларға арналған 3 орынды орнату қорабы. Техникалық сипаттама: Үш орынды орнату қорабы гипсокартоннан (ГКЛ) жасалған қабырғалар мен қалқаларда, сондай-ақ басқа да қуыс қабырғаларда электр орнату бұйымдарын жасырын орнатуға арналған. Орнату орындарының саны — 3. Қорап үш электр орнату механизмін, оның ішінде күштік розеткаларды, RJ45 ақпараттық розеткаларын, ажыратқыштарды және басқа үйлесімді механизмдерді бір блокқа орнатуды және оларды ортақ үш постты сәндік жақтаумен жабуды қамтамасыз етуі тиіс. Монтаждау тәсілі — жасырын, қуыс қабырғаға/гипсокартонға орнату. Көршілес орнату механизмдерінің осьаралық қашықтығы — 71 мм. Конструкция үш механизмді ортақ үш постты жақтаудың астына көлденең немесе тік орнатуға мүмкіндік беруі тиіс. Осы типтегі көп орынды қораптар үшін өндіруші 60 және 71 мм бекіту орталықтарын және Suno сериясымен үйлесімділікті көрсетеді. Габариттік және монтаждық параметрлері: • орындар саны — 3; • ұзындығы — шамамен 213 мм; • ені — шамамен 72,8 мм; • ішкі тереңдігі — кемінде 40 мм; • монтаждық бөліктердің/тесіктердің диаметрі — шамамен 67 мм; • осьаралық қашықтық — 71 мм; • қорғаныс дәрежесі — IP20-дан төмен емес; • соққыға төзімділігі — IK04-тен төмен емес. • Корпус материалы — галогенсіз пластик. Қорапта кабельдерді енгізуге арналған саңылаулар, оның ішінде артқы жағынан енгізу мүмкіндігі болуы тиіс. Негіз ретінде алынған үш орынды қорапта 10 кабель енгізу орны қарастырылған, кабельдің жарамды диаметрі 16–25 мм деп көрсетілген. Қорап гипсокартон парағына немесе басқа қуыс қалқаға сенімді бекітуге арналған конструктивтік элементтермен жабдықталуы тиіс. Электр орнату механизмдері бұрандалармен және/немесе кергіш элементтермен бекітілуі тиіс. Жұмыс температурасының диапазоны — −5-тен +40 °C-қа дейінгі диапазоннан тар болмауы тиіс. Қорап ГОСТ IEC 60670-1-2016 «Тұрмыстық және ұқсас стационарлық электр қондырғыларының керек-жарақтарына арналған қаптамалар мен қабықшалар. 1-бөлім. Жалпы талаптар» талаптарына немесе балама қолданыстағы нормативтік құжатқа сәйкес болуы тиіс. ГОСТ IEC 60670- 1-2016 Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарт ретінде тіркелген. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, сынықтары, деформациялары және басқа зақымдары болмауы тиіс. Саны: 38 дана. Жеткізілетін тауарлардың үлгілері жеткізу сәтіне дейін Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісуге жатады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17704667-1
Наименование закупки:	Монтажные материалы, инструменты
Номер лота:	№ 88048193-ЗЦП1
Наименование лота:	Коробка специальная
Описание лота:	электромонтажная
Дополнительное описание лота:	Коробка установочная для стен из гипсокартона, 3 места, глубина 40 мм. ГОСТ IEC 60670-1-2015.
Количество:	38
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Коробка установочная для стен из гипсокартона, 3 места, глубина 40 мм. ГОСТ IEC 60670-1-2015. Наименование товара: Коробка установочная 3-местная для стен из гипсокартона и полых перегородок. Техническая спецификация: Коробка установочная трехместная, предназначенная для скрытого монтажа электроустановочных изделий в стенах и перегородках из гипсокартона (ГКЛ), а также в других полых стенах. Количество установочных мест — 3. Коробка должна обеспечивать возможность совместной установки в один блок трех электроустановочных механизмов, в том числе силовых розеток, информационных розеток RJ45, выключателей и других совместимых механизмов, с последующей установкой общей трехпостовой декоративной рамки. Способ монтажа — скрытый, в полую стену/гипсокартон. Межосевое расстояние между соседними установочными механизмами — 71 мм. Конструкция должна обеспечивать горизонтальный или вертикальный монтаж трех механизмов под общей трехпостовой рамкой. Для многоместных коробок данного типа производителем предусмотрены центры крепления 60 и 71 мм. Габаритные и монтажные параметры: • количество мест — 3; • длина — около 213 мм; • ширина — около 72,8 мм; • внутренняя глубина — не менее 40 мм; • диаметр монтажных участков/отверстий — около 67 мм; • межосевое расстояние — 71 мм; • степень защиты — не ниже IP20; • ударопрочность — не ниже IK04. Материал корпуса — пластик, не содержащий галогенов. Официальные характеристики рассматриваемой коробки указывают пластиковый безгалогенный корпус. Коробка должна иметь вводы для кабелей, в том числе возможность ввода с тыльной стороны. Для референсной трехместной коробки предусмотрено 10 вводов, а допустимый диаметр вводимого кабеля указан в диапазоне 16–25 мм. Коробка должна иметь конструктивные элементы для надежной фиксации в листе гипсокартона или другой полой перегородке. Крепление электроустановочных механизмов должно осуществляться винтами и/или распорными элементами. Рабочий диапазон температуры — не уже от −5 до +40 °C. Коробка должна соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60670-1-2016 «Кожухи и оболочки для принадлежностей бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования» либо эквивалентного действующего нормативного документа. ГОСТ IEC 60670-1-2016 имеет статус действующего в Республике Казахстан и распространяется на коробки и корпусы для встраивания электрических аппаратов. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без трещин, сколов, деформаций и иных повреждений. Количество: 38 шт. Образцы поставляемых товаров подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком до момента поставки.