Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020960-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88714632-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОУ-5 көмірқышқылды өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өрт сөндіргіштің түрі – көмірқышқыл газы, портативті. Стандартты өлшем-ou-5. Өрт сөндіретін зат-көмірқышқыл газы (CO_2). Өрт сөндіргіш зат зарядының номиналды салмағы-5 кг. Корпустың сыйымдылығы-кемінде 6,7 л. Өрт сөндіру қабілеті В класы бойынша-55 в төмен емес. 1000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғыларын сөндіру мүмкіндігі. Өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы-кемінде 8 секунд. Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы-кемінде 3 м. Пайдалану температурасының диапазоны минус 40 °С - тан плюс 50 °С-қа дейін. Зарядталған өрт сөндіргіштің толық салмағы 18 кг-нан аспайды. Корпус материалы-артық қысыммен жұмыс істеуге арналған жоғары беріктігі бар болат. Корпус жабыны - коррозияға қарсы қорғаныс полимерлі ұнтақ жабыны.

	Корпустың түсі қызыл. Рычаг үлгісіндегі бекіту-іске қосу құрылғысының, сақтандыру чегінің және бақылау пломбасының болуы. Жылу оқшаулағыш тұтқасы бар өрт сөндіргіш затты бағыттап беруге арналған икемді шланг пен қоңыраудың болуы. Өрт сөндіргіштің корпусында өрт сөндіргіштің атауы мен түрін, өндірушісін, зауыттық нөмірін, жасалған күнін, заряд массасын, өртті сөндіру сыныптарын, пайдаланудың температуралық диапазонын, қолдану тәртібі мен сақтық шараларын көрсете отырып, зауыттық таңбалау жазылуы тиіс. Таңбалау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. Жеткізу жиынтығына зауытта өрт сөндіргіш затпен толтырылған өрт сөндіргіш, бекіту-іске қосу құрылғысы, қауіпсіздік чегі, бақылау пломбасы, қоңырауы бар икемді шланг, техникалық паспорт және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық кіруі тиіс. ҚР СТ 1487-2006

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020960-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88714632-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	углекислотный
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип огнетушителя – углекислотный, переносной. Типоразмер – ОУ-5. Огнетушащее вещество – диоксид углерода (CO_2). Номинальная масса заряда огнетушащего вещества – 5 кг. Вместимость корпуса – не менее 6,7 л. Огнетушащая способность по классу пожара В – не ниже 55В. Возможность тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Продолжительность подачи огнетушащего вещества – не менее 8 секунд. Длина струи огнетушащего вещества – не менее 3 м. Диапазон температур эксплуатации – от минус 40 °С до плюс 50 °С. Полная масса заряженного огнетушителя – не более 18 кг. Материал корпуса – высокопрочная сталь, рассчитанная на эксплуатацию под избыточным давлением. Покрытие корпуса – защитное антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие.

	Цвет корпуса – красный. Наличие запорно-пускового устройства рычажного типа, предохранительной чеки и контрольной пломбы. Наличие гибкого шланга и раструба для направленной подачи огнетушащего вещества с теплоизолирующей рукояткой. На корпусе огнетушителя должна быть нанесена заводская маркировка с указанием наименования и типа огнетушителя, производителя, заводского номера, даты изготовления, массы заряда, классов тушения пожаров, температурного диапазона эксплуатации, порядка применения и мер предосторожности. Маркировка и инструкция по эксплуатации должны быть представлены на казахском и русском языках. Комплект поставки должен включать огнетушитель с заводской заправкой огнетушащим веществом, запорно-пусковое устройство, предохранительную чеку, контрольную пломбу, гибкий шланг с раструбом, технический паспорт и инструкцию по эксплуатации. СТ РК 1487-2006