Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17587189-1
Сатып алудың атауы:	Электрикаға арналған тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85116328-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш полюсті ажыратқыш ИЭК ВА47-29 25 А (48) ГОСТ 2585-81 Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Жетісу обласы, Талдықорган қаласы, к-сі Баллык Би 37.
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Бұйым түрі: модульдік автоматты ажыратқыш. * Сериясы: ВА47-29. * Номиналды тогы: 25 А. * Номиналды жұмыс кернеуі: 230/400 В. * Ажырату қабілеті: кемінде 4,5 кА. * Ажырату сипаттамасы: С (тапсырыс берушінің талабына сәйкес В немесе D баламасы рұқсат етіледі). * Полюстер саны: 1Р. * Ағытқыш түрі: жылулық және электромагниттік. * Орнату тәсілі: 35 мм DINрельсіне орнатылады. * Қорғаныс дәрежесі: IP20-дан төмен емес. * Желі жиілігі: 50 Гц. * Корпус материалы: жануды қолдамайтын өздігінен сөнетін пластик. * Контактілер күйінің индикаторы бар. * Жұмыс температурасы: -40°С-тан +50°С-қа дейін. * Токты шектеу класы: 3. * Тұрмыстық және өндірістік электр желілерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғауға арналған. * Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы және қолданыстағы сапа мен қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17587189-1
Наименование закупки:	Государственные закупки товаров для электрики
Номер лота:	№ 85116328-ЗЦП5
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель трехполюсный ИЭК ВА47-29 25А (48) согласно ГОСТ-у 2585-81 Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. согласно технической спецификации Заказчика Жетысу
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Балпык Би 37, Жетисуский областной филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Срок поставки:	с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Серия: ВА47-29. * Номинальный ток: 25 А. * Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В. * Отключающая способность: не менее 4,5 кА. * Характеристика срабатывания: C (допускается эквивалент B или D по требованию заказчика). * Количество полюсов: 1P. * Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный. * Монтаж: на DIN-рейку 35 мм. * Степень защиты: не ниже IP20. * Частота сети: 50 Гц. * Материал корпуса: негорючий самозатухающий пластик. * Наличие индикатора положения контактов. * Рабочая температура: от -40°C до +50°C. * Класс токоограничения: 3. * Предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий в бытовых и промышленных электроустановках. * Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и соответствовать требованиям действующих стандартов качества и безопасности.