Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17959140-1
Сатып алудың атауы:	ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ үшін өзге де қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88606194-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Клапан
Лоттың сипаттауы:	кері, жез, өлшемі 50-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ду 40 кері клапаны (мұндағы «40» номиналды диаметрі DN 40 мм немесе бұранда 1 1/2 дюймді білдіреді) - бұл жұмыс ортасының ағынын (су, ауа, бу немесе агрессивті емес сұйықтықтар) бір бағытта ғана өткізетін және оны артқа ағу әрекеті кезінде автоматты түрде бұғаттайтын қорғаныш құбыр арматурасының түрі. Сорғы жабдығын қорғау: су соққыларын және сорғыны ажырату кезінде оның кері бағытта айналуын болдырмайды. Жүйенің тұрақтылығы: судың магистральға кері кетуіне жол бермей, сумен жабдықтау немесе жылыту жүйесіндегі қысымды сақтайды. Ағындардың араласуын болдырмау: есепке алу тораптарында ыстық және суық судың ағуын болдырмайды. Тапсырыс берушімен келісілсін. МЕМСТ 11823-91 Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 30 мекемесі» РММ. Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к., Садовая к., 92.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. ул. Садовая 92.
Жеткізу мерзімі:	қараша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ду 40 кері клапаны (мұндағы «40» номиналды диаметрі DN 40 мм немесе бұранда 1 1/2 дюймді білдіреді) - бұл жұмыс ортасының ағынын (су, ауа, бу немесе агрессивті емес сұйықтықтар) бір бағытта ғана өткізетін және оны артқа ағу әрекеті кезінде автоматты түрде бұғаттайтын қорғаныш құбыр арматурасының түрі. Сорғы жабдығын қорғау: су соққыларын және сорғыны ажырату кезінде оның кері бағытта айналуын болдырмайды. Жүйенің тұрақтылығы: судың магистральға кері кетуіне жол бермей, сумен жабдықтау немесе жылыту жүйесіндегі қысымды сақтайды. Ағындардың араласуын болдырмау: есепке алу тораптарында ыстық және суық судың ағуын болдырмайды. Тапсырыс берушімен келісілсін. МЕМСТ 11823-91

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17959140-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов для РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК
Номер лота:	№ 88606194-ЗЦП1
Наименование лота:	Клапан
Описание лота:	обратный, латунный, размер 50-100 мм
Дополнительное описание лота:	Обратный клапан Ду 40 (где «40» означает номинальный диаметр DN 40 мм или резьбу 1 1/2 дюйма) — это вид защитной трубопроводной арматуры, который пропускает поток рабочей среды (воды, воздуха, пара или неагрессивных жидкостей) только в одном направлении и автоматически блокирует его при попытке течения назад. Защита насосного оборудования: предотвращает гидроудары и вращение насоса в обратную сторону при его отключении. Стабильность систем: сохраняет давление в системе водоснабжения или отопления, не позволяя воде уходить назад в магистраль. Предотвращение смешивания потоков: исключает перетекание горячей и холодной воды в узлах учета. Согласовать с Заказчиком. ГОСТ 11823-91 Грузополучатель: РГУ "Учреждение №30" КУИС МВД РК. Карагандинская область, г. Шахтинск, п. Долинка, ул. Садовая 92.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка ул. Садовая 92.
Срок поставки:	ноябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Обратный клапан Ду 40 (где «40» означает номинальный диаметр DN 40 мм или резьбу 1 1/2 дюйма) — это вид защитной трубопроводной арматуры, который пропускает поток рабочей среды (воды, воздуха, пара или неагрессивных жидкостей) только в одном направлении и автоматически блокирует его при попытке течения назад. Защита насосного оборудования: предотвращает гидроудары и вращение насоса в обратную сторону при его отключении. Стабильность систем: сохраняет давление в системе водоснабжения или отопления, не позволяя воде уходить назад в магистраль. Предотвращение смешивания потоков: исключает перетекание горячей и холодной воды в узлах учета. Согласовать с Заказчиком. ГОСТ 11823-91