УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ГКП «Кентау Сервис »
_____Абдрахманов А.Б.
«_20_» ____11_____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги по заправке принадлежащих
Заказчику баллонов сжиженным техническим пропаном

1. Предмет и место оказания услуг

Исполнитель оказывает услуги по заправке принадлежащих Заказчику баллонов сжиженным техническим пропаном. Место оказания услуг — город Кентау.

2. Порядок и срок оказания услуг

Заправка выполняется по заявкам Заказчика в течение срока действия договора. Количество баллонов и требуемый объем заправки определяются заявкой Заказчика.

Если в городе Кентау отсутствует пункт заправки, Исполнитель своими силами и за свой счет принимает баллоны Заказчика, доставляет их к месту заправки и возвращает Заказчику после заправки.

3. Требования к месту заправки

Заправка баллонов осуществляется на газонаполнительной станции (ГНС) или газонаполнительном пункте (ГНП), сведения о владельце которого включены в соответствующий реестр. До начала оказания услуг Исполнитель указывает наименование и адрес объекта заправки и подтверждает законное право его использования.

Если заправку фактически выполняет привлеченная организация, Исполнитель подтверждает наличие действующих договорных отношений с такой организацией и несет ответственность за надлежащее оказание услуг.

4. Требования к пропану

Сжиженный технический пропан должен соответствовать требованиям действующего в Республике Казахстан стандарта, применимого к данному виду газа, в том числе ГОСТ 20448-2018 (введенного взамен ГОСТ 20448-90), либо действующего эквивалентного стандарта. Качество газа подтверждается документом изготовителя или поставщика на соответствующую партию.

5. Требования к баллонам и безопасности

До заправки Исполнитель проверяет техническую исправность каждого баллона. Баллоны с истекшим сроком освидетельствования, поврежденным корпусом или неисправным вентилем заправке не подлежат. Исполнитель сообщает Заказчику о баллонах, не допущенных к заправке, и указывает причину отказа.

Заправка проводится с соблюдением требований промышленной безопасности и нормы наполнения: масса пропана не должна превышать 0,425 кг на 1 литр вместимости баллона. Исполнитель обеспечивает контроль количества заправляемого газа и не допускает превышения установленной нормы.

6. Подтверждение оказанных услуг

По результатам каждой заявки Исполнитель предоставляет Заказчику документ, подтверждающий оказанные услуги, с указанием даты заправки, количества заправленных баллонов и массы отпущенного пропана. Баллоны, не допущенные к заправке, в указанное количество не включаются.