Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17520904-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін бекіту арматурасын сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81211240-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тығыздауыш шеңбер
Лоттың сипаттауы:	силиконды, Құбыр желісі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тығыздағыш сақина НО-68-1 Метран үшін
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі диаметрі, d1: 19 мм.Сыртқы диаметрі, D1: 24 мм. Қима диаметрі, d2: 3 мм. Дәлдік тобы: 2-ден төмен емес. Сақина материалы: резеңке НО-68-1. -55°С-тан +100°С-қа дейінгі өлшенетін ортаның температура аралығындағы тұрақты жұмыс және серпімділікті сақтау. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 9833-73

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17520904-1
Наименование закупки:	«Приобретение запорной арматуры для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81211240-ЗЦП1
Наименование лота:	Кольцо уплотнительное
Описание лота:	силиконовое, для трубопровода
Дополнительное описание лота:	Кольцо уплотнительное НО-68-1 для Метран
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Внутренний диаметр, d1: 19 мм. Наружный диаметр, D1: 24 мм. Диаметр сечения, d2: 3 мм. Группа точности: не ниже 2. Материал колец: резина НО-68-1. Стабильная работа и сохранение эластичности в интервале температур измеряемой среды от −55°С до +100°С. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 9833-73