Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17866908-1
Сатып алудың атауы:	Кәбіл, есептегіш, трансформатор, ұштық, ажыратқыш
Лоттың нөмірі:	№ 88375109-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	пластмасс тұрқыда, номиналды кернеуі 0,66 кВ, номиналдық бастапқы тоқ 800 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ток трансформаторы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қ., Студенттік даңғылы, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде. Егер Өнім беруші отандық тауар өндіруші болып табылған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Т-0,66 200/5 маркалы ток өлшеу трансформаторы. Т-0,66 үлгісіндегі өлшеу ток трансформаторы. Номиналды кернеуі — 0,66 кВ-қа дейін, бастапқы номиналды тогы — 200 А, екінші реттік тогы — 5 А. Электр энергиясын есепке алу және өлшеу аспаптарына өлшеу сигналын беруге арналған. Дәлдік класы, номиналды жүктемесі және конструкциялық орындалуы бұйым паспортына сәйкес болуы тиіс. Жеткізілетін өнім тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17866908-1
Наименование закупки:	Кабель, Счетчик, Трансформатор, Наконечник, Рубильник
Номер лота:	№ 88375109-ЗЦП1
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 800 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г.Атырау, пр.Студенческий, 1
Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора. В случае если Поставщик является отечественным товаропроизводителем, срок поставки товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трансформатор тока измерительный, тип Т-0,66. Номинальное напряжение до 0,66 кВ, номинальный первичный ток — 200 А, номинальный вторичный ток — 5 А. Предназначен для передачи измерительного сигнала приборам учета и измерения электрической энергии. Класс точности, номинальная нагрузка и конструктивное исполнение — согласно паспорту изделия. Поставляемый товар предварительно согласовать с заказчиком.