

СОГЛАСОВЫВАЮ:

Директор

ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Гуртаева К.Т.

« » 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Руководителя

КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД

акимата города Тараз»

Е.Кенесбеков

« » 2023г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе: Г.инженер Бекжасаров К.А., нач.ПТО Байдалиев Р.А., Нач.РТС-2 Алимбаев Г., инженер ПТО Сатымбеков К. по проекту «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 11 микрорайона «Жансая»» составила настоящий акт о том, что комиссия провела обследование технического состояния внутриквартальных тепловых сетей 11 микрорайона «Жансая» и при реконструкции необходимо провести демонтажные работы, указанные в Таблице 1.

Таблица 1

Перечень видов работ

Демонтаж по теплотрассе

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Год ввода в эксплуатацию
Подземная прокладка				
1	Демонтаж труб диаметром 325мм	м	10	2010
2	Демонтаж труб диаметром 273мм	м	978	2010
3	Демонтаж труб диаметром 219мм	м	1682	2010
4	Демонтаж труб диаметром 159мм	м	728	2010
5	Демонтаж труб диаметром 114мм	м	396	2010
6	Демонтаж труб диаметром 108мм	м	1634	2010
7	Демонтаж труб диаметром 89мм	м	2490	2010
8	Демонтаж труб диаметром 76мм	м	5352	2010
9	Демонтаж труб диаметром 57мм	м	1218	2010
10	Демонтаж теплоизоляции: Маты минералватные ТУ 5762-007-45757203-00 на металлической сетке ячейки 25 мм плотностью 80 кг/м ³	м ³	283,2	2010
11	Демонтаж запорной арматуры Ду200	шт	6	2010
12	Демонтаж запорной арматуры Ду150	шт	4	2010
13	Демонтаж запорной арматуры Ду100	шт	10	2010
14	Демонтаж запорной арматуры Ду80	шт	46	2010
15	Демонтаж запорной арматуры Ду50	шт	10	2010
16	Демонтаж компенсаторов Ду273	шт	2	2010
17	Демонтаж компенсаторов Ду219	шт	1	2010
18	Демонтаж компенсаторов Ду108	шт	1	2010
19	Демонтаж отводов Ду325	шт	2	2010
20	Демонтаж отводов Ду273	шт	4	2010
21	Демонтаж отводов Ду219	шт	4	2010
22	Демонтаж отводов Ду159	шт	2	2010
23	Демонтаж отводов Ду114	шт	26	2010
24	Демонтаж отводов Ду108	шт	8	2010
25	Демонтаж отводов Ду89	шт	6	2010
26	Демонтаж отводов Ду76	шт	18	2010
27	Демонтаж отводов Ду57	шт	8	2010

28	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	м ²	450	2010
29	Демонтаж ж/б лотков КЛ 120х60, КЛ90х45, КЛ60х45, КЛ 60х30	шт	4829	2010
30	Демонтаж плит перекрытия лотков	шт	4829	2010
31	Демонтаж скользящих опор	шт	3340	2010
32	Демонтаж опорных подушек ОП8	шт	3340	2010
33	Демонтаж неподвижных опор	шт	180	2010
34	Демонтаж грунта	м ³	9000	2010

Комиссия

Начальник ПТО
ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Байдалиев Р.

Гл. инженер
ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Бекжасаров К.

Начальник РТС-2
ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Алимбаев Г.

Инженер ПТО
ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго»

Сатымбеков К.