

Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің  
**«Таразтрансэнерго»**  
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны



Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения  
**«Таразтрансэнерго»**  
отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8а  
тел:8 (7262) 34-35-87, эл. пошта: [taztrans1@mail.ru](mailto:taztrans1@mail.ru)  
БСН 0409400001314

080000, город Тараз, улица Исатая, 8а  
тел:8 (7262) 34-35-87, эл.почта: [taztrans1@mail.ru](mailto:taztrans1@mail.ru)  
БИН 0409400001314

29.06.23 № 549-08

И.о.руководителя ГУ «отдела ЖКХ,  
пассажирского транспорта и  
автомобильных дорог» акимата г.Тараз  
Кенесбекову Е.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование тепловых сетей и системы теплоснабжения объекта:  
**«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 11 микрорайона  
«Жансая» г.Тараз Жамбылской области.**

1. Теплоснабжение осуществляется от источника АО «Таразэнергоцентр», РК-4.
2. Точка подключения: М-8. Дополнительные условия и место подключения согласовать с ГКП «Таразтрансэнерго» (тел. 34-35-87).
3. Регулирование отпуска тепла: качественное по температурному графику 110-70<sup>0</sup>.
4. Давление теплоносителя в тепловых сетях:
  - в подающем трубопроводе 6,0 атм
  - в обратном трубопроводе 2,5 атм
5. Тепловые сети запроектировать с применением предварительно изолированных трубопроводов с устройством системы оперативного дистанционного контроля. Способ прокладки тепловых сетей определить проектом с учетом требований МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети». После выполнения работ комплект исполнительной документации на бумажном носителе и в электронном исполнении, зарегистрированный в КГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Тараз, Жамбылской области», передать в ГКП «Таразтрансэнерго».
6. Тепловые нагрузки, Гкал/ч:

| Наименование нагрузки | Запрашиваемые | По договору № | Прирост |     |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|-----|
|                       |               |               | Гкал/ч  | %   |
| Отопление             |               |               |         | 100 |
| Вентиляция            |               |               |         |     |
| ГВС, макс/ч           |               |               |         | 100 |
| ИТОГО:                |               |               |         | 100 |

7. Окончательные тепловые нагрузки уточнить проектом и согласовать с ГКП «Таразтрансэнерго» (тел: 34-35-87).
8. В соответствии с разделом 9 СН РК 4,02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» предусмотреть мероприятия для повышения энергоэффективности здания.
9. Проектную документацию (чертежи марки ОВ, ТС, сводный план инженерных сетей) согласовать с ГКП «Таразтрансэнерго» (тел: 34-35-87). Согласованный проект на бумажном и электронном носителях предоставить в ГКП «Таразтрансэнерго».
10. После завершения работ исполнительную съемку внести в базу данных градкадастра ЖФ РГП «Госкадастр» по адресу: г. Тараз, ул. Жунусалиева №1.
11. Срок действия технических условий: нормативный период проектирования и строительства, предусмотренный в проектно-сметной документации.
12. Срок действия технических условий 1 год.

Заместитель директора



Бектибаев А.А.

Исп: Султанбеков Е.  
тел: 346-333