Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17465840-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларын мемлекеттік сатып алу. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87011910-3ЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Сөндіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Үш полюсті ажыратқыш ИЭК ВА47-29 25 А (48) ГОСТ 2585-81 Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау облысы, Атырау қ., Лесхоз 49А |
| **Жеткізу мерзімі:** | тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Ажыратқыштың 25А техникалық сипаттамалары IEK VA47-29 1P 25A 4,5кА автоматты ажыратқыш электр тізбектерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталудан қорғауға, сондай-ақ қуатты жылдам қосуға және өшіруге арналған. Құрылғы бір фазалы 230 В желілерінде қолданылады және тұрмыстық және өндірістік жабдықтарды сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. Ажыратқыш қорғаныстың екі түрімен жұмыс істейді: - Термиялық өшіру құрылғысы – ұзақ уақыт шамадан тыс жүктеме кезінде ажыратылады. - Электромагниттік өшіру құрылғысы – қысқа тұйықталу кезінде бірден іске қосылады. Өнімнің деректер парағы/нұсқаулар. Жеткізуші жеткізу кезінде тауардың сапасын растайтын құжаттарды мемлекеттік немесе орыс тілінде ұсынуы қажет. Тапсырыс берушінің қоймасына тауарларды жеткізу және түсіру Жабдықтаушы есебінен жүзеге асырылады. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17465840-1 |
| **Наименование закупки:** | Государственные закупки хозяйственных товаров. |
| **Номер лота:** | № 87011910-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Выключатель |
| **Описание лота:** | автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Автоматический выключатель трехполюсный ИЭК ВА47-29 25А (48) согласно ГОСТ-у 2585-81 Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. согласно технической спецификации Заказчика Атырауский ОФ |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау Атырауская область, г.Атырау, мкр. Лесхоз 49А |
| **Срок поставки:** | с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Техническая спецификация на автоматический выключатель 25А Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А 4.5кА В IEK предназначен для защиты электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания, а также для оперативного включения и отключения электроэнергии. Устройство применяется в однофазных сетях напряжением 230 В и обеспечивает надежную защиту бытового и промышленного оборудования. Автоматический выключатель работает по двум типам защиты: - Тепловой расцепитель — отключает при длительных перегрузках. - Электромагнитный расцепитель — мгновенно срабатывает при коротком замыкании. Паспорт изделия/инструкция. На момент поставки товара поставщик должен предоставить документы, подтверждающие качество товара на государственном или русском языке. Поставка и разгрузка товара на склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика. |