Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17882628-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық материалдарды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88395086-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-2 автокөлік өрт сөндіргіші. ҚР СТ ГОСТ РК 51709–2004 стандартына сәйкес. Өрт сөндіргіштің түрі – ұнтақты, тасымалданатын, қысыммен толтырылған, қайта зарядталатын. Өрт сөндіргіш ұнтағының түрі – АВСЕ. Өрт сөндіргіш жаңа, толық зарядталған және пайдалануға дайын болуы тиіс. - Өрт сөндіргіш заттың массасы – кемінде 2 кг. - Корпусы – коррозияға қарсы жабыны бар болаттан жасалған. - Корпусының түсі – қызыл. - Мойын бөлігіне қысымды көрсететін индикаторы бар іске қосу-жапқыш құрылғы (ІЖҚ) бекітіледі. - ІЖҚ өрт сөндіргішті тасымалдауға арналған тұтқамен және ұнтақтың берілуін басқаруға арналған тұтқамен жабдықталуы тиіс. Жиынтықтылығы: - іске қосу-жапқыш құрылғы (ІЖҚ); - манометр; - сақтандырғыш шеге (чека); - пломба; - бүріккіші бар иілгіш шланг; - бұйымның паспорты / сапа паспорты / пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Шлангтың ұзындығы – 50 см. Өрт сөндіргіштің корпусында өндірушінің атауы, дайындалған күні, техникалық сипаттамалары, пайдалану қағидалары және қызмет ету мерзімі көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Тауарды жеткізу алдында Тапсырыс берушімен алдын ала ақылдасу қажет (Қайрат 87059630771, Жоламан 87474653169). Тауар жаңа, зауыттық қаптамада болуы керек. Егер көрсетілген талаптардан жоғары тауарды қабылдау кезінде сәйкессіздік анықталса, біз тауарды ауыстыруды талап етуге құқылымыз. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және кіргізу жұмыс күндері сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін Талдықорған қаласы, Қаблиса Жырау, құрылыс 211/2 Блок Б мекенжайына жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар Жеткізушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылуы тиіс.
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Қаблиса Жырау көшесі, құрылыс 211/2 блок Б
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОП-2 автокөлік өрт сөндіргіші. ҚР СТ ГОСТ РК 51709–2004 стандартына сәйкес. Өрт сөндіргіштің түрі – ұнтақты, тасымалданатын, қысыммен толтырылған, қайта зарядталатын. Өрт сөндіргіш ұнтағының түрі – АВСЕ. Өрт сөндіргіш жаңа, толық зарядталған және пайдалануға дайын болуы тиіс. - Өрт сөндіргіш заттың массасы – кемінде 2 кг. - Корпусы – коррозияға қарсы жабыны бар болаттан жасалған. - Корпусының түсі – қызыл. - Мойын бөлігіне қысымды көрсететін индикаторы бар іске қосу-жапқыш құрылғы (ІЖҚ) бекітіледі. - ІЖҚ өрт сөндіргішті тасымалдауға арналған тұтқамен және ұнтақтың берілуін басқаруға арналған тұтқамен жабдықталуы тиіс. Жиынтықтылығы: - іске қосу-жапқыш құрылғы (ІЖҚ); - манометр; - сақтандырғыш шеге (чека); - пломба; - бүріккіші бар иілгіш шланг; - бұйымның паспорты / сапа паспорты / пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Шлангтың ұзындығы – 50 см. Өрт сөндіргіштің корпусында өндірушінің атауы, дайындалған күні, техникалық сипаттамалары, пайдалану қағидалары және қызмет ету мерзімі көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Тауарды жеткізу алдында Тапсырыс берушімен алдын ала ақылдасу қажет (Қайрат 87059630771, Жоламан 87474653169). Тауар жаңа, зауыттық қаптамада болуы керек. Егер көрсетілген талаптардан жоғары тауарды қабылдау кезінде сәйкессіздік анықталса, біз тауарды ауыстыруды талап етуге құқылымыз. Тауарды тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және кіргізу жұмыс күндері сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін Талдықорған қаласы, Қаблиса Жырау, құрылыс 211/2 Блок Б мекенжайына жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар Жеткізушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17882628-1
Наименование закупки:	Приобретения хозяйственных матриалов.
Номер лота:	№ 88395086-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Автомобильный огнетушитель ОП-2. СТ РК ГОСТ РК 51709 - 2004. Тип огнетушителя – порошковый, переносной, закачной, перезаряжаемый. Тип огнетушащего порошка: АВСЕ. Огнетушитель должен быть новым, полностью заряжен и готов к эксплуатации. Масса огнетушащего вещества – не менее 2 кг. Корпус – стальной, с антикоррозионным покрытием. Цвет корпуса – красный. На горловине закреплено запорно-пусковое устройство с индикатором давления. ЗПУ оснащено ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачей порошка. Комплектация: запорно-пусковое устройство (ЗПУ), манометр, чека (предохранитель), пломба, гибкий шланг с распылителем, паспорт изделия/паспорт качества/руководство по эксплуатации. Размер шланга 50см. На корпусе должна иметься маркировка с указанием изготовителя, даты изготовления, технических характеристик, правил эксплуатации и срока службы. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. Перед поставкой товара предварительно согласовать с Заказчиком (Қайрат 87059630771, Жоламан 87474653169). Товар должен быть новым в заводской упаковке. При обнаружении несоответствия при приемке товара выше указанных требований, оставляем за собой право потребовать замену товара. Доставка товара и складирование на складе заказчика в рабочие дни с 08.00 до 17.00ч. осуществляется за счет поставщика по адресу: г.Талдыкорган, Қаблиса Жырау, строение 211/2 Блок Б. Все расходы, связанные с доставкой и погрузо-разгрузочные работы, должна осуществляться за счет и силами Поставщика.
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Қаблиса Жырау көшесі, құрылыс 211/2 блок Б
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автомобильный огнетушитель ОП-2. СТ РК ГОСТ РК 51709 - 2004. Тип огнетушителя – порошковый, переносной, закачной, перезаряжаемый. Тип огнетушащего порошка: АВСЕ. Огнетушитель должен быть новым, полностью заряжен и готов к эксплуатации. Масса огнетушащего вещества – не менее 2 кг. Корпус – стальной, с антикоррозионным покрытием. Цвет корпуса – красный. На горловине закреплено запорно-пусковое устройство с индикатором давления. ЗПУ оснащено ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачей порошка. Комплектация: запорно-пусковое устройство (ЗПУ), манометр, чека (предохранитель), пломба, гибкий шланг с распылителем, паспорт изделия/паспорт качества/руководство по эксплуатации. Размер шланга 50см. На корпусе должна иметься маркировка с указанием изготовителя, даты изготовления, технических характеристик, правил эксплуатации и срока службы. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. Перед поставкой товара предварительно согласовать с Заказчиком (Қайрат 87059630771, Жоламан 87474653169). Товар должен быть новым в заводской упаковке. При обнаружении несоответствия при приемке товара выше указанных требований, оставляем за собой право потребовать замену товара. Доставка товара и складирование на складе заказчика в рабочие дни с 08.00 до 17.00ч. осуществляется за счет поставщика по адресу: г.Талдыкорган, Қаблиса Жырау, строение 211/2 Блок Б. Все расходы, связанные с доставкой и погрузо-разгрузочные работы, должна осуществляться за счет и силами Поставщика.