Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17420026-1
Сатып алудың атауы:	басқа жабдыққа қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83295442-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Мекенжайлық қосу құрылғысы
Лоттың сипаттауы:	автоматты өрт сөндіру жүйесі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cerberus Pro Siemens платформасында іске асырылған ғимаратта жұмыс істейтін автоматты өрт дабылы жүйесі үшін fdcio221 Siemens кіріс/шығыс модулі. Fdnet/C–NET деректер алмасу протоколы Жұмыс кернеуі DC 12... 33 В Реле шығысы (кернеу жоқ) 30 в үзіліс. ток, 2 А, максимум 60 ва 30 В пост. ток, 2а, макс. 60 Вт Жұмыс температурасы -25... +70 °C Салыстырмалы ылғалдылық ≤95 % Fdnet –> fs20c–NET –> FS720 үйлесімді жүйелер FDCH221 корпусы бар ip30ip65 қорғаныс санаты EN54–17, EN54-18 стандарты Өлшемдері (Ш Х В Х Г) 95 x 71 x 23 мм

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17420026-1
Наименование закупки:	приобретение запасных частей на прочее оборудование
Номер лота:	№ 83295442-ЗЦП1
Наименование лота:	Устройство пуска адресное
Описание лота:	для системы автоматического пожаротушения
Дополнительное описание лота:	Входной/выходной модуль FDCIO221 для системы автоматической пожарной сигнализации реализованной на платформе Cerberus PRO SIEMENS.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Входной/выходной модуль FDCIO221 Siemens, для функционирующей в здании системы автоматической пожарной сигнализации реализованной на платформе Cerberus PRO SIEMENS. Протокол обмена данными FDnet/C–NET Рабочее напряжение DC 12… 33 В Выход реле (без напряжения) 30 В перем. тока, 2 А, макс. 60 ВА 30 В пост. тока, 2 А, макс. 60 Вт Рабочая температура -25… +70 °C Относительная влажность ≤95 % Системы, совместимые с FDnet –> FS20C–NET –> FS720 Категория защиты IP30IP65 с доп. корпусом FDCH221 Стандарт EN54–17, EN54-18 Размеры (Ш x В x Г) 95 x 71 x 23 мм