Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17520904-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін бекіту арматурасын сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81211296-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, майыстырылыған, диаметрі 26-50 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұру 90° d25mm DN20 PN16
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түрі: 90° бұру. Сыртқы диаметрі: 25 мм. Шартты өту: DN20. Номиналды қысым: кем дегенде PN16 (1,6 МПа). Қосылу түрі: қоңырауды дәнекерлеу. Материал: полипропилен (PP-R). Жұмыс ортасының максималды жұмыс температурасы: кем дегенде +95°C. Түсі: ақ. Өнім номиналды қысым шегінде пайдалану кезінде қосылыстың герметикалығын қамтамасыз етуі керек. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 32415-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17520904-1
Наименование закупки:	«Приобретение запорной арматуры для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81211296-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, гнутый, диаметр 26-50 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Отвод 90° d25мм DN20 PN16
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип: отвод 90°. Наружный диаметр: 25 мм. Условный проход: DN20. Номинальное давление: не менее PN16 (1,6 МПа). Тип присоединения: раструбная сварка. Материал: полипропилен (PP-R). Максимальная рабочая температура рабочей среды: не менее +95°С. Цвет: белый. Изделие должно обеспечивать герметичность соединения при эксплуатации в пределах номинального давления. Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 32415-2013