Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17411915-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жауғашты қазандығын жөндеуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87221679-ЗЦП6
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, қалайыланған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеңес № 32 алюминий Еңбек-Жауғашты филиалы үшін №14 мекеме
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қонаев қаласы, Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Орталық, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	№ 32 кабельдік алюминий ұшы; Түрі: құбырлы кабель ұшы; Материал: алюминий; Қосылатын кабельдің номиналды қимасы: 32 мм2; алюминий өзектерін қуат кабельдерін аяқтауға және электр аппараттарына сенімді қосылуға арналған; дизайн сенімді механикалық және электрлік қосылысты қамтамасыз етуі керек; жарықтар, чиптер, бөртпелер және басқа ақаулар жоқ бет; өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек; өнімнің осы түріне арналған нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігі

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17411915-1
Наименование закупки:	Материалы для ремонта котельной Енбек-Жауғашты
Номер лота:	№ 87221679-ЗЦП6
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, луженый
Дополнительное описание лота:	Наконечник аллюминевые №32 для филиала Енбек-Жауғашты Учреждение №14
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Капчагай, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	наконечник кабельный алюминиевый №32; Тип: трубчатый кабельный наконечник; Материал: алюминий; Номинальное сечение подключаемого кабеля: 32 мм^2; предназначен для оконцевания алюминиевых жил силовых кабелей и надежного присоединения к электрическим аппаратам; конструкция должна обеспечивать надежное механическое и электрическое соединение; поверхность без трещин, сколов, заусенцев и других дефектов; товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; соответствие требованиям нормативно-технической документации на данный вид продукции