Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17630774-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс қажеттілігіне байланысты электрикке тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84942994-ОИ2
Лоттың атауы :	Түсіруші трансформатор
Лоттың сипаттауы:	номиналды қуаттылығы 1,6 кВт, номиналды жиілік 50 Гц
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансформатор понижающий
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Қ. Сарыбопеев 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ANDELI JBK3-160 VA төмендеткіш трансформатор. Басқару және дабыл тізбектеріне арналған бір фазалы құрғақ төмендететін трансформатор (қуаты 160 ВА). Автоматика және басқару шкафтарына монтаждауға арналған бір фазалы, құрғақ, қорғалған (JBK3 түрі немесе баламасы). МЕМСТ IEC 61558-2-2

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17630774-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров электрику в зависимости от потребности производства
Номер лота:	№ 84942994-ОИ2
Наименование лота:	Трансформатор понижающий
Описание лота:	номинальная мощность 1,6 кВт, номинальная частота 50 Гц
Дополнительное описание лота:	Трансформатор понижающий
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Жанаозен, К. Сарыбопеева 2
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трансформатор понижающий ANDELI JBK3-160 VA. Трансформатор понижающий однофазный сухой для цепей управления и сигнализации (мощность 160 ВА). Однофазный, сухой, защищенный (тип JBK3 или эквивалент), предназначенный для монтажа в шкафы автоматики и управления. ГОСТ IEC 61558-2-2