Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17438009-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-3 үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81760441-3ЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3-ЖЭО арналған 0-10кгс/см2 манометрі
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Агрессивті емес материалдардың артық қысымы мен вакуумын өлшеуге арналған, діріл мен динамикалық жүктемелерден жоғары қорғанысы бар техникалық манометр. Өлшем бірлігі: кгс/см2; Манометр корпусының диаметрі кемінде 100 мм; Дизайн: Корпус материалы: баспайтын болат; сұйықтық толтырылған. Шыны: техникалық; Цифр: алюминий қорытпасы, бұрандалы; Түтік-сектор механизмі: қола, жез, тот баспайтын болат; Саптама материалы: мыс қорытпасы; Жоғарғы қысымның мәні: 10 кгс/см2 кем емес; Дәлдік класы: 1,0; Қосылу жіпі: G1/2; M20x1,5; 1/2NPT; Қорғаныс класы: кем дегенде IP65; Жұмыс ортасы: су, бу; Фланецсіз, амортизаторсыз радиалды ниппель; Қазақстан Республикасында жарамды растауы бар төлқұжаттың болуы; Тексеру аралығы 2 жылдан кем емес; Жабдық жеткізу жылынан ерте емес өндірілуі керек; МЕМСТ EN 837-1;"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17438009-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ТЭЦ-3 АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81760441-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр 0-10кгс/см2 для ТЭЦ-3
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Манометр показывающий технический для измерения избыточного давления и разряжения неагрессивных, с повышенной защитой от вибраций и динамических нагрузок. Единица измерения: кГс/см2; Диаметр корпуса манометра не менее 100 мм; Исполнение: Материал корпуса: нержавеющая сталь; с гидрозаполнением. Стекло: техническое; Циферблат: алюминиевый сплав, на винтах; Трубко-секторный механизм: бронза, латунь, нержавеющая сталь; Материал штуцера: медный сплав; Верхнее значение давления: не менее 10 кГс/см2; Класс точности: 1,0; Резьба присоединения: G1/2; М20х1,5; 1/2NPT; Степень защиты: не менее IP65; Рабочая среда вода, пар; Радиальный штуцер без фланца, демпфер; Наличие паспорта с действующей поверкой в РК; Межповерочный интервал поверки – не менее 2-х лет; Оборудование должно быть произведено не ранее года поставки; ГОСТ EN 837-1;"