Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17445572-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200391-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жәшік
Лоттың сипаттауы:	бәсеңдеткіш трансформатормен, сериясы ЯТП
Лоттың қысқаша сипаттауы:	РМК жәшігі 220/12 В С төмен. траснф.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	" 0,25 220/12 ЯТП – қуаты 250 Вт ОСО-0,25(ОСО-бір фазалы, құрғақ, жергілікті жарықтандыру үшін төмендететін Трансформатор) бір фазалы төмендететін трансформаторы бар қорап. ЯТП қораптарында жиналмалы металл корпус бар. Жұмыс режимі ұзақ. Трансформатордың бастапқы орамасын қысқа тұйықталудан қорғау үшін оның кірісінде (220В) және шығысында 2а номиналды ажыратқыштар, 16а номиналды ажыратқыштар бар. Штепсель розеткасы номиналды ток 16 Ампер. ЯТП қорабында коррозияға қарсы төзімділік, жоғары сапалы сыртқы жабын және шағын габаритті құрылым болуы керек. Орнату түрі. Кіріс саны 2 тесік 14 мм (бүйірінде). Номиналды жиілігі 50 Гц. Оқшаулаудың номиналды кернеуі 600 В. К3 тогының максималды рұқсат етілген мәні 4,5 кА құрайды. УХЛ4 климаттық орындалуы. IP30 қорғау дәрежесі. Салмағы кемінде 6,0 кг..Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17445572-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200391-ЗЦП1
Наименование лота:	Ящик
Описание лота:	с понижающим трансформатором, серия ЯТП
Дополнительное описание лота:	Ящик ЯТП 220/12 В с пониж. траснф.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"ЯТП-0,25 220/12 - Ящик с понижающим однофазным понижающим трансформатором ОСО-0,25(Трансформатор понижающий ОСО – Однофазный, Сухой, для местного Освещения) мощностью 250 Вт. Ящики ЯТП имеют разборный металлический корпус. Режим работы – продолжительный. Для защиты первичной обмотки трансформатора от короткого замыкания имеет автоматические выключатели номиналом 2А на входе (220В) и выходе автоматические выключатели номиналом 16А Штепсельная розетка номинальный ток 16 Ампер. Ящик ЯТП должен обладать повышенной антикоррозийной стойкостью, высококачественное наружное покрытие и малогабаритную конструкцию. Вид установки навесной. Количество вводов 2 отверстия 14 мм (сбоку). Номинальная частота 50 Гц. Номинальное напряжение изоляции 600 В. Максимально допустимое значение ожидаемого тока КЗ 4,5 кА. Климатическое исполнение УХЛ4. Степень защиты IP30. Масса не менее 6,0 кг.Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."