Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17692300-1
Сатып алудың атауы:	Сорғы станциясына техникалық қызмет көрсетуге арналған материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87996001-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термотүрлендіргіш
Лоттың сипаттауы:	төмен қысымды сұйық және газ тәрізді орталардағы температураны өлшеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Строительная, 23
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Төмен қысымды сұйық және газ тәрізді ортадағы Температураны өлшеуге арналған термиялық түрлендіргіш ДТС035М - 50М 0.5 (160) ОВЕН. Толық атауы: 4-20 м А шығыс сигналымен Дтс035м-50м кедергісінің термиялық түрлендіргіші. 0. 5.160.И ОВЕН. Номиналды статикалық сипаттамасы: 50М. Коммутация басының орындалуы: пластмасса. Электр қосылымының түрі: жылжымалы фитинг, m20x1. 5 электр қосылымы, 12-36 В, 4-20мА тұрақты ток сигналы. Қорғау класы: IP54. Орнату бөлігінің ұзындығы: 160 мм. Сезімтал элементтің диаметрі: 8 мм. Қоршаған ортаның температурасы: -40 °С-тан +85 °С-қа дейін. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап 12 айға белгіленеді Тауарды дайындау күні 2025 жылдан ерте болмауы тиіс Аспаптар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуге тиіс. (ҚР МЖМ)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17692300-1
Наименование закупки:	Материалы для технического обслуживания насосной станции
Номер лота:	№ 87996001-ЗЦП1
Наименование лота:	Термопреобразователь
Описание лота:	для измерения температуры в жидких и газообразных средах с низким давлением
Дополнительное описание лота:	ДТС035М-50М 0.5 (160)
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Строительная, 23
Срок поставки:	30 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термопреобразователь для измерения температуры в жид-ких и газообразных средах с низким давлением ДТС035М-50М 0.5 (160), ОВЕН. Полное наименование: Термопреобразователь сопротивле-ния с выходным сигналом 4…20 мА ДТС035М-50М.0.5.160.И ОВЕН Номинальная статическая характеристика: 50М. Исполнение коммутационной головки: пластмассовое. Тип электрического подключения: 12….36В, сигнал посто-янного тока 4-20мА. подвижный штуцер, электрическое подключение М20х1,5. Класс защиты: IP54. Длина монтажной части: 160 мм. Диаметр чувствительного элемента: 8 мм. Температура окружающей среды: от -40 °С до +85 °С. Дата изготовления товара должна быть не ранее 2025г. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на 12 месяцев с даты поставки Приборы должны быть внесены в Государственный Реестр средств измерений Республики Казахстан. (ГСИ РК)