Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934938-1
Сатып алудың атауы:	Энергетика және инфрақұрылым объектілерін пайдалану басқармасының тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82468452-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Матрица
Лоттың сипаттауы:	жарықдиодты жабдықтар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	50W
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334645100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Есептік квартал 85, ғимарат 1337
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарық диодты матрицасы 50Вт COB 6500K, Түс температурасы: 6000-6500k, 3000-3500K, Жарық ағыны: 4900-5300lm, Кернеу: 30-42В, Ток: 1500mA, Қызмет ету мерзімі 50000 сағат, 50 Вт прожекторларға арналған матрица. СТ РК IEC/PAS 62717-2012 Ақау анықталған жағдайда оны 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ауыстыру қажет. ГОСТ IEC 62031-2016 Жабдықтаушы, өнімді қайтаруды және ауыстырылатын өнімді өз қаражаты есебінен жіберуді ұйымдастыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934938-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров Управления энергетики и эксплуатации объектов инфраструктуры
Номер лота:	№ 82468452-ЗЦП1
Наименование лота:	Матрица
Описание лота:	для светодиодного оборудования
Дополнительное описание лота:	50W
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334645100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Атамекен Учетный квартал 85, здание 1337
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодная матрица 50W COB 6500K, Цветовая температура: 6000-6500k, 3000-3500K, Световой поток : 4900-5300лм, Наряжение: 30-42V, Ток: 1500mA, Срок службы 50000 часов,Матрица для прожекторов 50ватт. СТ РК IEC/PAS 62717-2012 В случае выявление брака подлежить замене не позднее 3-х рабочих дней. ГОСТ IEC 62031-2016 Поставщик обязан организовать возврат товара и отправку заменяющего товара за счет своих расходов.