Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200113-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Оқшаулағыш
Лоттың сипаттауы:	полимерлі, сызықтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИП-20-12,5 изоляторы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ИП-20-12,5 оқшаулағышы - шаршы фланеці бар сыртқы қондырғының фарфор өткізгіш (П) оқшаулағышы (И). Номиналды кернеу: 20 кВ диапазонында. Иілу кезіндегі ең аз бұзушы күш: кемінде 12,5 кН. Номиналды ток: 2000 А, Жабық тарату құрылғыларына, станцияларға және қосалқы станцияларға жоғары кернеуді (20 кВ дейін) енгізу үшін қолданылады. Ағу жолының ұзындығы: кемінде 400 мм. Пайдалану ауданындағы ластану дәрежесі: I (1,6 см/кВ). Оқшаулағыш материалы: фарфор. Салмағы: кемінде 35 кг. Оқшаулағыштың ұзындығы: 886 мм. Флянец өлшемі: 270 * 270 мм. Бекіту тесіктерінің диаметрі: 15 мм. 4 данадан кем емес МЕМСТ 20454-85, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200113-ЗЦП1
Наименование лота:	Изолятор
Описание лота:	полимерный, линейный
Дополнительное описание лота:	Изолятор ИП-20-12,5
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолятор ИП-20-12,5 - изолятор (И) проходной (П) фарфоровый наружной установки с квадратным фланцем. Номинальное напряжение: в диапазоне 20 кВ. Минимальная разрушающая сила при изгибе: не менее 12,5 кН. Номинальный ток: 2000 А. Применяется для ввода высокого напряжения (до 20 кВ) в закрытые распределительные устройства, станции и подстанции. Длина пути утечки: не менее 400 мм. Степень загрязнения в районе эксплуатации: I (1,6 см/кВ). Материал изолятора: фарфор. Масса: не менее 35 кг. Длина изолятора: 886 мм. Размер флянца: 270*270 мм. Диаметр отверстий крепления: 15 мм. не мнее 4 шт. ГОСТ 20454-85.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.