Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18031434-1
Сатып алудың атауы:	Шығыс Жылу АҚ филиалына арналған өрт сөндіргіш
Лоттың нөмірі:	№ 84744251-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	көмірқышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	OU-55 өрт сөндіргіші
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Бухмейер к-сі, 9
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОУ-55 өрт сөндіргіші. Өрт сөндіргіш зат – CO_2 (көмірқышқыл газы). Заряд массасы – 55 кг. Корпустың сыйымдылығы – 3×25,6 л. Өрт сөндіру қабілеті – 144В. Зарядтың шығу уақыты – кемінде 20 с. Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы – 4 м. Иілгіш шланг. Корпустағы жұмыс қысымы – 20 °С температурада 5,88 МПа. Жылдық ағып кету мөлшері – 50 г-нан аспайды. Корпус материалы – болат. Габариттік өлшемдері – 3×Ø159×1400 мм. Өрт сөндіргіштің жалпы (брутто) массасы – 230 кг. Түсі – қызыл. Пайдалану температурасының диапазоны – -40...+50 °С. Қызмет ету мерзімі – кемінде 10 жыл. Кепілдік пайдалану мерзімі – сатылған күннен бастап 12 ай. Қайта куәландыру – кемінде 2 жылда 1 рет. ОУ-55 жиынтықтамасы: өрт сөндіргіш – 3 дана; раструбы бар шланг жинақталған күйінде (ұзындығы 3 м) – 2 дана; үштік-араластырғыш – 1 дана; арба – 1 дана; пайдалану жөніндегі нұсқаулық, паспортпен біріктірілген – 1 дана. Жеткізу күніне өрт сөндіргішті куәландырудың қолданыс мерзімі оның пайдалануға жарамдылығын растай отырып, кемінде 2 жылды құрауы тиіс. ҚР СТ 1487-2006. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18031434-1
Наименование закупки:	Огнетушитель для филиала АО Шығыс Жылу
Номер лота:	№ 84744251-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	углекислотный
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОУ-55
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель ОУ-55. Огнетушащее вещество CO2 (двуокись углерода). Масса заряда 55 кг. Вместимость корпуса 3х25.6 л. Огнетушащая способность 144В. Выход заряда не менее 20 с. Длина струи ОТВ 4 м. Гибкий шланг. Рабочее давление в корпусе 5.88 МПа при t 20°С. Величина утечки в год не более 50 г. Материал корпуса сталь. Габариты 3 х Ø159х1400 мм. Масса брутто огнетушителя 230 кг. Цвет красный. Температурный диапазон эксплуатации -40...+50 °С. Срок службы не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Переосвидетельствование не реже 1 раза в 2 года. Комплектация ОУ-55: Огнетушитель 3 шт. Шланг с раструбом в сборе (длина 3 м) 2 шт. Тройник-смеситель 1 шт. Тележка 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом 1 шт. На дату поставки срок действия освидетельствования огнетушителя должен составлять не менее 2 лет, подтверждая его пригодность к эксплуатации. СТ РК 1487-2006. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика.