Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17342591-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | вентиль вентиль вентиль |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87380132-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Шұра |
| **Лоттың сипаттауы:** | бір орталықтан жылыту радиаторына арналған, термостатикалық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Фланецті клапан 100 Ру10 . Шартты өту DN 100; номиналды қысым PN10 МПа (25 кгс/см2); ГЕРМЕТИКАЛЫЛЫҚ класы - ГОСТ 9544 бойынша "А"; жұмыс ортасының температурасы -5 - тен + 425*С дейін; Басқару-қолмен (махавик). ГОСТ 33259 фланецті қосу; ГОСТ 12815 бойынша құбыр фланецтері дәнекерленген болат; жұмыс ортасының бағыты-бір бағытты; жұмыс ортасы - су. Жылу энергетикасы өнеркәсібінің құбырларындағы кері ағынның автоматты түрде алдын алуға арналған. Тауар ҚР барлық нормаларына сәйкес келуі, сәйкестік және сынақ сертификаты болуы тиіс. |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоксан 275 |
| **Жеткізу мерзімі:** | талап бойынша |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Фланецті клапан 100 Ру10 . Шартты өту DN 100; номиналды қысым PN10 МПа (25 кгс/см2); ГЕРМЕТИКАЛЫЛЫҚ класы - ГОСТ 9544 бойынша "А"; жұмыс ортасының температурасы -5 - тен + 425*С дейін; Басқару-қолмен (махавик). ГОСТ 33259 фланецті қосу; ГОСТ 12815 бойынша құбыр фланецтері дәнекерленген болат; жұмыс ортасының бағыты-бір бағытты; жұмыс ортасы - су. Жылу энергетикасы өнеркәсібінің құбырларындағы кері ағынның автоматты түрде алдын алуға арналған. Тауар ҚР барлық нормаларына сәйкес келуі, сәйкестік және сынақ сертификаты болуы тиіс |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17342591-1 |
| **Наименование закупки:** | вентиль вентиль вентиль |
| **Номер лота:** | № 87380132-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Вентиль |
| **Описание лота:** | для радиатора центрального отопления, термостатический |
| **Дополнительное описание лота:** | Вентиль фланцевый Ду100 Ру10 . Условный проход DN 100; Номинальное давление PN10 МПа (25 кгс/см2); Класс герметичности - "А" по ГОСТ 9544; Температура рабочей среды от -5 до + 425*С; Управление - ручной (махавик). Присоединение фланцевая ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода по ГОСТ 12815 стальные приварные; Направление рабочей среды - однонаправленное; Рабочая среда - Вода. Предназначен для автоматического предотвращения обратного потока на трубопроводах тепловой энергетической промышленности. Товар должен соответствовать всем нормам РК, иметь сертификат соответствия и испытания. |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Желтоксан 275 |
| **Срок поставки:** | по заявке заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Вентиль фланцевый Ду100 Ру10 . Условный проход DN 100; Номинальное давление PN10 МПа (25 кгс/см2); Класс герметичности - "А" по ГОСТ 9544; Температура рабочей среды от -5 до + 425*С; Управление - ручной (махавик). Присоединение фланцевая ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода по ГОСТ 12815 стальные приварные; Направление рабочей среды - однонаправленное; Рабочая среда - Вода. Предназначен для автоматического предотвращения обратного потока на трубопроводах тепловой энергетической промышленности. Товар должен соответствовать всем нормам РК, иметь сертификат соответствия и испытания. |