Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17538120-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81211358-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Болат үшайыр
Лоттың сипаттауы:	параллельді, қабықшада мырышталған, диаметрі 201-450 мм, 1-оқшаулау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	D 219х6 мм тең өтпелі жіксіз үштік ст.20
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жіксіз штампталған, біркелкі өткізгіш. Сыртқы диаметрі (d): 219 мм. Қабырға қалыңдығы (s): кемінде 8 мм. Шартты өту DN 200 (Ду 200). Материал: 20 Болат (құрылымдық көміртекті сапалы болат). Қосылу түрі: дәнекерлеу үшін (құбырлардың ұштары 30-35° диапазонында бұрышпен бұрап өңделеді). Бүкіл тістің биіктігі (магистральдың ұштары арасындағы өлшем, L): 290 мм. Тармақтың биіктігі (магистраль осінен фитингтің соңына дейін, H): 145 мм. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. МЕМСТ 17376-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17538120-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81211358-ЗЦП1
Наименование лота:	Тройник стальной
Описание лота:	параллельный, в оцинкованной оболочке, диаметр 201-450 мм, изоляция 1
Дополнительное описание лота:	Тройник бесшовный равнопроходный d 219х8 мм ст.20
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тройник бесшовный штампованный, равнопроходной. Наружный диаметр (d): 219 мм. Толщина стенки (s): не менее 8 мм. Условный проход DN 200 (Ду 200). Материал: Сталь 20 (конструкционная углеродистая качественная сталь). Тип присоединения: Под сварку встык (торцы патрубков обработаны со снятием фаски под углом в диапазоне 30–35°). Высота всего тройника (размер между торцами магистрали, L): 290 мм. Высота ответвления (от оси магистрали до торца штуцера, H): 145 мм. Наличие паспорта (сертификат) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. ГОСТ 17376-2001