Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18026954-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88891340-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Линолеум
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, коммерциялық, тоқылмаған түп негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Поливинилхлоридті (ПВХ) коммерциялық (біртекті немесе гетерогенді), тозуға төзімді, тозуға төзімділігі 34/43 км2 класты қиын жанғыш еден жабыны, орамның ені 2,5 м (бір орам 20 п.м., 50 шаршы м). Қозғалыс қарқындылығы жоғары үй-жайларда едендерді орнатуға арналған (оқу сыныптары, рекреациялар, дәліздер және жалпы білім беру мекемелеріндегі эвакуация жолдары). Нормативтік база және стандарттар сапа стандарты: ГОСТ 18108-2016 (поливинилхлоридті еден жабындары. Жалпы техникалық шарттар) өрт қауіпсіздігі: Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР регламентінің 043/2017 талаптарына сәйкес. Техникалық және пайдалану көрсеткіштері Қолдану класы (тозуға төзімділік): 34 / 43-тен төмен емес (EN ISO 10874 / ГОСТ 11529-2016 бойынша). Жабынның жалпы қалыңдығы: кемінде 2,0 мм.Қорғаныс (жұмыс) қабатының қалыңдығы: кемінде 0,7 мм (гетерогенді үшін) немесе 2,0 мм (біртекті үшін). Қосымша қорғаныс жабыны: тазалауды жеңілдету және тозудан қорғау үшін полиуретанды қабат (PUR). • Тозу тобы: Т (жоғары, по 660-2). Қалдық деформация (шегіну): 0,10 мм-ден аспайды (үстелдер мен орындықтардың аяқтарына төзімділік). Жиһаз аяқтары мен роликті креслолардың әсеріне төзімділік: жоғары (зақымдалмайды және бөлінбейді). Түстерге төзімділік: 6 баллдан төмен емес (ISO 105-B02 бойынша) Бактерияға қарсы қасиеттері: Бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы өңдеудің болуы. Сырғуға төзімділік: R9 немесе R10 класы. Өрт қауіптілігі көрсеткіштері (км2 класы) Материалда км2 өрт қауіптілігінің расталған сыныбы болуы тиіс, келесі көрсеткіштермен: жанғыштық тобы: Г1 (МЕМСТ 30244-94 бойынша әлсіз жанғыш) тұтанғыштық тобы: В2 (МЕМСТ 30402-96 бойынша орташа тұтанғыш). Жалынның таралу тобы: РП1 (ГОСТ Р 51032-97 бойынша жалынды таратпайтын).
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	114620100, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. ул.Женис 6
Жеткізу мерзімі:	15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Поливинилхлоридті (ПВХ) коммерциялық (біртекті немесе гетерогенді), тозуға төзімді, тозуға төзімділігі 34/43 км2 класты қиын жанғыш еден жабыны, орамның ені 2,5 м (бір орам 20 п.м., 50 шаршы м). Қозғалыс қарқындылығы жоғары үй-жайларда едендерді орнатуға арналған (оқу сыныптары, рекреациялар, дәліздер және жалпы білім беру мекемелеріндегі эвакуация жолдары). Нормативтік база және стандарттар сапа стандарты: ГОСТ 18108-2016 (поливинилхлоридті еден жабындары. Жалпы техникалық шарттар) өрт қауіпсіздігі: Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР регламентінің 043/2017 талаптарына сәйкес. Техникалық және пайдалану көрсеткіштері Қолдану класы (тозуға төзімділік): 34 / 43-тен төмен емес (EN ISO 10874 / ГОСТ 11529-2016 бойынша). Жабынның жалпы қалыңдығы: кемінде 2,0 мм.Қорғаныс (жұмыс) қабатының қалыңдығы: кемінде 0,7 мм (гетерогенді үшін) немесе 2,0 мм (біртекті үшін). Қосымша қорғаныс жабыны: тазалауды жеңілдету және тозудан қорғау үшін полиуретанды қабат (PUR). • Тозу тобы: Т (жоғары, по 660-2). Қалдық деформация (шегіну): 0,10 мм-ден аспайды (үстелдер мен орындықтардың аяқтарына төзімділік). Жиһаз аяқтары мен роликті креслолардың әсеріне төзімділік: жоғары (зақымдалмайды және бөлінбейді). Түстерге төзімділік: 6 баллдан төмен емес (ISO 105-B02 бойынша) Бактерияға қарсы қасиеттері: Бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы өңдеудің болуы. Сырғуға төзімділік: R9 немесе R10 класы. Өрт қауіптілігі көрсеткіштері (км2 класы) Материалда км2 өрт қауіптілігінің расталған сыныбы болуы тиіс, келесі көрсеткіштермен: жанғыштық тобы: Г1 (МЕМСТ 30244-94 бойынша әлсіз жанғыш) тұтанғыштық тобы: В2 (МЕМСТ 30402-96 бойынша орташа тұтанғыш). Жалынның таралу тобы: РП1 (ГОСТ Р 51032-97 бойынша жалынды таратпайтын).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18026954-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и строительных товаров
Номер лота:	№ 88891340-ЗЦП1
Наименование лота:	Линолеум
Описание лота:	из поливинилхлорида, коммерческий, на нетканной основе
Дополнительное описание лота:	Покрытие напольное поливинилхлоридное (ПВХ) рулонное коммерческое (гомогенное или гетерогенное), износостойкое, трудногорючее класса КМ2 с износостойкостью 34/43, Ширина рулана 2,5 м (один рулон 20 п.м, 50 кв.м). Предназначено для устройства полов в помещениях с высокой интенсивностью движения (учебные классы, рекреации, коридоры и пути эвакуации в общеобразовательных учреждениях). Нормативная база и стандарты Стандарт качества: ГОСТ 18108-2016 (Покрытия напольные поливинилхлоридные. Общие технические условия) Пожарная безопасность: Соотв-ие треб-ям Тех. регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017. Техн-ие и эксплуат-ые показатели Класс применения (износостойкости): не ниже 34 / 43 (по EN ISO 10874 / ГОСТ 11529-2016). Общая толщина покрытия: не менее 2,0 мм. Толщина защитного (рабочего) слоя: не менее 0,7 мм (для гетерогенного) или 2,0 мм на всю толщину (для гомогенного). Доп-ое защитное покрытие: полиуретановый слой (PUR) для облегчения уборки и защиты от истирания. • Группа истираемости: Т (высшая, по EN 660-2). Остаточная деформация (вдавливаемость): не более 0,10 мм (устойчивость к ножкам парт и стульев). Стойкость к воздействию ножек мебели и роликовых кресел: высокая (без повреждений и расслоения). Цветоустойчивость: не ниже 6 баллов (по ISO 105-B02) Антибактер-ые свойства: наличие антибактериальной и противогрибковой обработки. Сопротивление скольжению: класс R9 или R10. Показатели пожарной опасности (Класс КМ2) Материал должен иметь подтвержденный класс пожарной опасности КМ2 со следующими показателями: Группа горючести: Г1 (слабогорючий по ГОСТ 30244-94) Группа воспламеняемости: В2 (умеренновоспламеняемый по ГОСТ 30402-96). Группа распространения пламени: РП1 (нераспространяющий пламя по ГОСТ Р 51032-97). Дымообразующая способность: Д2 (умеренная по ГОСТ 12.1.044-89). Токсичность продуктов горения: Т2 (умеренноопасный по ГОСТ 12.1.044-89).
Количество:	100
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	114620100, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау ул.Женис 6
Срок поставки:	15 күнтізбелік күн
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Покрытие напольное поливинилхлоридное (ПВХ) рулонное коммерческое (гомогенное или гетерогенное), износостойкое, трудногорючее класса КМ2 с износостойкостью 34/43, Ширина рулана 2,5 м (один рулон 20 п.м, 50 кв.м). Предназначено для устройства полов в помещениях с высокой интенсивностью движения (учебные классы, рекреации, коридоры и пути эвакуации в общеобразовательных учреждениях). Нормативная база и стандарты Стандарт качества: ГОСТ 18108-2016 (Покрытия напольные поливинилхлоридные. Общие технические условия) Пожарная безопасность: Соотв-ие треб-ям Тех. регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017. Техн-ие и эксплуат-ые показатели Класс применения (износостойкости): не ниже 34 / 43 (по EN ISO 10874 / ГОСТ 11529-2016). Общая толщина покрытия: не менее 2,0 мм. Толщина защитного (рабочего) слоя: не менее 0,7 мм (для гетерогенного) или 2,0 мм на всю толщину (для гомогенного). Доп-ое защитное покрытие: полиуретановый слой (PUR) для облегчения уборки и защиты от истирания. • Группа истираемости: Т (высшая, по EN 660-2). Остаточная деформация (вдавливаемость): не более 0,10 мм (устойчивость к ножкам парт и стульев). Стойкость к воздействию ножек мебели и роликовых кресел: высокая (без повреждений и расслоения). Цветоустойчивость: не ниже 6 баллов (по ISO 105-B02) Антибактер-ые свойства: наличие антибактериальной и противогрибковой обработки. Сопротивление скольжению: класс R9 или R10. Показатели пожарной опасности (Класс КМ2) Материал должен иметь подтвержденный класс пожарной опасности КМ2 со следующими показателями: Группа горючести: Г1 (слабогорючий по ГОСТ 30244-94) Группа воспламеняемости: В2 (умеренновоспламеняемый по ГОСТ 30402-96). Группа распространения пламени: РП1 (нераспространяющий пламя по ГОСТ Р 51032-97).

	Дымообразующая способность: Д2 (умеренная по ГОСТ 12.1.044-89). Токсичность продуктов горения: Т2 (умеренноопасный по ГОСТ 12.1.044-89).