Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18034451-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88714506-ОИ2
Лоттың атауы:	Прожектор
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кронштейндегі Прожектор 50 Вт, суық ақ
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі-жарықдиодты прожектор (LED). Номиналды қуат тұтыну-50 Вт. Қуат кернеуі-220-240 В. Қуат желісінің жиілігі-50 Гц. Жарық көзі-жарық диодтары. Жарқылдың түсі суық ақ. Түс температурасы - 6000-нан 6500 К-ге дейін. Жарық ағыны-кем дегенде 4000 лм. Жарық тиімділігі-кемінде 80 лм / Вт. Түсті көрсету индексі (Ra) – кемінде 80. Жарық ағынының шашырау бұрышы кем дегенде 100°құрайды. Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP65 - тен төмен емес. Корпус материалы-жылуды тиімді таратуды қамтамасыз ететін алюминий қорытпасы.

	Қорғаныс диффузорының материалы-соққыға төзімді шыңдалған шыны. Кронштейн материалы-коррозияға қарсы қорғаныш жабыны бар металл. Бекіту әдісі - реттелетін металл кронштейн арқылы. Кірістірілген жарық диодты қуат драйверінің болуы. Жарықдиодты элементтерден жылуды тиімді таратуды қамтамасыз ететін пассивті салқындату жүйесінің болуы. Қоректендіру кабелінің герметикалық кірісінің болуы. Пайдалану температурасының диапазоны минус 40 °С - тан плюс 50 °С-қа дейін. Жарықдиодты жұмыс ресурсы кем дегенде 30 000 сағатты құрайды. Корпустың дизайны жауын-шашынға, шаңға, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімділікті қамтамасыз етуі керек. Прожектор айқын жыпылықтаусыз біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етуі керек. Жеткізу жиынтығында жарықдиодты прожектор, реттелетін металл кронштейн, кронштейнді прожектор корпусына бекіту элементтері болуы керек. ҚР СТ ГОСТ Р 54815-2014

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18034451-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88714506-ОИ2
Наименование лота:	Прожектор
Описание лота:	светодиодный, мощность не более 300 Вт
Дополнительное описание лота:	Прожектор на кронштейне 50 Вт, холодный белый
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – прожектор светодиодный (LED). Номинальная потребляемая мощность – 50 Вт. Напряжение питания – 220–240 В. Частота питающей сети – 50 Гц. Источник света – светодиоды. Цвет свечения – холодный белый. Цветовая температура – от 6000 до 6500 К. Световой поток – не менее 4000 лм. Световая отдача – не менее 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи (Ra) – не менее 80. Угол рассеивания светового потока – не менее 100°. Степень защиты от пыли и влаги – не ниже IP65. Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный отвод тепла.

	Материал защитного рассеивателя – ударостойкое закаленное стекло. Материал кронштейна – металл с антикоррозионным защитным покрытием. Способ крепления – посредством регулируемого металлического кронштейна. Наличие встроенного драйвера питания светодиодов. Наличие системы пассивного охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла от светодиодных элементов. Наличие герметичного ввода питающего кабеля. Диапазон температур эксплуатации – от минус 40 °С до плюс 50 °С. Заявленный ресурс работы светодиодов – не менее 30 000 часов. Конструкция корпуса должна обеспечивать устойчивость к воздействию атмосферных осадков, пыли, влаги и перепадам температур. Прожектор должен обеспечивать равномерное освещение без выраженного мерцания. Комплект поставки должен включать светодиодный прожектор, регулируемый металлический кронштейн, элементы крепления кронштейна к корпусу прожектора. СТ РК ГОСТ Р 54815-2014