Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17464425-1
Сатып алудың атауы:	Құралдар мен Арнайы киімдерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83368013-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тік тұру
Лоттың сипаттауы:	катушкалар орнату мен сымдарды тарту үшін, тежеуішпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Өрт сөндіру жеңдерін орауға арналған тірек ""Өрт сөндіру жеңдерін орауға арналған тіреу, оралатын жеңдердің типтік мөлшері, мм 51-ден кем емес-77-ден артық емес Салмағы, кг: 8 кем емес. Орнату материалы: металл Бояу: Полимерлі Ұнтақ 2 Мойынтіректегі күшейтілген білік Реттелетін созылу жинағы; Орнату негізі: орау кезінде қондырғының көлбеуінен қорғау үшін аяқтары бар тікбұрышты Өрт сөндіру жеңін оське бекітуге арналған бекіту жолағы МЕМСТ 53277-2009"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17464425-1
Наименование закупки:	Закуп инструментов и спецодежды
Номер лота:	№ 83368013-ЗЦП1
Наименование лота:	Стойка
Описание лота:	для установки катушек и натяжения проводов, с тормозом
Дополнительное описание лота:	Стойка для перемотки пожарных рукавов
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Стойка для перемотки пожарных рукавов Типоразмер перематываемых рукавов, мм не менее 51 -не более 77 Масса, кг: не менее 8кг Материал установки: металл Покраска: Полимерно-Порошковая Усиленный Вал на 2-х подшипниках Регулируемый узел натяжки; Основание установки: прямоугольное с лапками для защиты от наклона установки при намотке Запорная планка для закрепления пожарного рукава на оси ГОСТ 53277-2009"