Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17499078-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81762238-3ЦП1
Лоттың атауы :	Блок
Лоттың сипаттауы:	электр және радиоаппаратураларға арналған, қоректеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналғанг тұрақты ток ажыратқыштарын тексеруге арналған БПФР қызмет көрсету блогы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Сервистік блок (БПФР - Б-блок, П-тексеру, Ф - жұмыс істеу, Р - ажыратқыш) тұрақты токтың А3790 (шығарылған күні 2005 ж.) типті автоматтарды (жартылай өткізгіш ажыратқыштарды) тексеруге арналған. Сервистік блок ток датчиктерін, атқарушы электромагнитті, ток тұрақтандырғышын немесе сөндіргіш резисторлар блогын (БГР) және максималды ток ажыратқыш басқару блогын тексеруді қамтамасыз етуі керек. Блоктың қуаты-220 В, 50 Гц желісінен, тұтыну-20 Вт-тан аспайды. Тексерілетін ажыратқышқа қосылу үшін блокта розеткаға қосылу үшін штепсельмен аяқталатын байлам болуы керек сынақ басқару блогының алдыңғы панелінде. Қызмет көрсету блогы мыналармен бірге жеткізілуі керек: байланыстырушы турникет-1 дана, сөмке-1 дана. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17499078-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81762238-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок
Описание лота:	для электро и радиоаппаратуры, питания
Дополнительное описание лота:	Сервисный блок БПФР для проверки автоматов постоянного тока для ТЭЦ-2
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Сервисный блок (БПФР - Б-блок, П-проверки, Ф-функционирования, Р- расцепителя) предназначен для проверки автоматов (полупроводниковых расцепителей) типа А3790 (дата изготовления 2005 г.) постоянного тока. Сервисный блок должен обеспечивать проверку датчиков тока, исполнительного электромагнита, стабилизатора тока или блока гасящих резисторов (БГР) и блока управления расцепителя максимального тока. Питание блока - от сети 220 В, 50 Гц, потребление – не более 20 Вт. Для соединения с проверяемым расцепителем блок должен иметь жгут, заканчивающийся вилкой для подключения к розетке ТЕСТ на лицевой панели блока управления. Сервисный блок должен поставляться с: соединительный жгут - 1 шт, сумка - 1 шт. Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара."