Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17423992-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 85353416-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПБСМ1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сым
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Жетісай қ, Қожанова көш-і 47, ТФ РМК "Қазсушар" ӨБ ТДҰП
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сым ПуГВ 1х4 қызыл. Бұл сым жарықтандыру және күштік электр желілерінде стационарлық төсеу кезінде, сондай-ақ электр жабдықтарын, машиналарды, механизмдерді және станоктарды монтаждау үшін қолданылады. Ол ішкі электр қондырғыларында номиналдық айнымалы кернеуі 450/750 В-қа дейін (қоса алғанда) және номиналдық жиілігі 400 Гц-ке дейін немесе тұрақты кернеуі 1000 В-қа дейін (қоса алғанда) қолдануға арналған.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17423992-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы(Эксп.101.СВД)
Номер лота:	№ 85353416-ЗЦП3
Наименование лота:	Провод
Описание лота:	марка ПБСМ1
Дополнительное описание лота:	Провод(Эксп.101.СВД)
Количество:	300
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай г.Жетысай, ул. Кожанова 47, ТФ РГП "Казводхоз" ПУ ЭСВД
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Провод ПуГВ 1х4 красный. Провод применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Провод Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, лотках для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.