Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17525007-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия"АҚ үшін материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200058-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, бір орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО-1 үшін Еуро жерге тұйықталған жасырын розетка
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабырға ішіндегі розеткаға орнатуға арналған розетка. Ол жерге тұйықтау контактілерінің (қапсырмаларының) арқасында аспаптардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және Schuko типті (F типті) стандартты шанышқыға есептелген. Кернеу: 220-ден 250 В-қа дейінгі диапазон, Қорғау дәрежесі: IP20. Бекіту: бұрамаларда. Жүктеменің ең жоғары тогы: 16 А. МЕМСТ IEC 60884-1-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17525007-1
Наименование закупки:	Материалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200058-ЗЦП3
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	штепсельная, одноместная
Дополнительное описание лота:	Розетка скрытая с заземлением Евро для ТЭЦ-1
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Розетка предназначенная для установки внутри стены в подрозетник. Она обеспечивает безопасность приборов благодаря заземляющим контактам (скобам) и рассчитана на стандартные вилки типа Schuko (Тип F). Напряжение: диапазон от 220 до 250 В. Степень защиты: IP20. Крепление: на винтах. Максимальный ток нагрузки: 16 А. ГОСТ 30988.1-2020