Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450457-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін бекіту арматурасы
Лоттың нөмірі:	№ 81211302-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұру d 159х6 90° ст. 20
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Магистраль бағытын 90 градусқа біркелкі өзгертуге арналған жіксіз тік қисық құбыр элементі. Сыртқы диаметрі (d): 159 мм.қабырға қалыңдығы (s): кем емес 6 мм. айналу бұрышы: 90° (градус). Материал: 20 Болат(құрылымдық көміртекті сапалы болат). Қосылу түрі: Дәнекерлеу астында (ұшында). Бұру жиектері 30-35°диапазонында бұрышпен кесіледі. МЕМСТ 17375-2001 (орындау 2). Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450457-1
Наименование закупки:	Запорная арматура для АО «Астана-Энергия»
Номер лота:	№ 81211302-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительное описание лота:	Отвод d 159х6 90°, Ст.20
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бесшовный крутоизогнутый элемент трубопровода, предназначенный для плавного изменения направления магистрали на 90 градусов. Наружный диаметр (d): 159 мм. Толщина стенки (s): не менее 6 мм. Угол поворота: 90° (градусов). Материал: Сталь 20 (конструкционная углеродистая качественная сталь). Тип присоединения: Под сварку (встык). Кромки отвода разделываются под углом в диапазоне 30–35°. ГОСТ 17375-2001 (Исполнение 2). Наличие паспорта (сертификат) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.