Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17994194-1
Сатып алудың атауы:	Есік қаласындағы филиал үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88440938-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тоқ көзі қалқаны
Лоттың сипаттауы:	үлестіргіш модульдік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр қалқаны үлестіргіш
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	194020100, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ. қала .Есік. көше. Райымбек 44
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары: 1. Бұйым түрі: электр тарату қалқаны. 2. Орнату тәсілі: қабырға бетіне орнатылатын (жапсырмалы). 3. Модульдер саны: кемінде 12. 4. Қатар саны: 1. 5. Корпус материалы: берік электр оқшаулағыш пластик. 6. Корпус түсі: ақ. 7. Есігі: ашылып-жабылатын қорғаныш есік. 8. Қорғаныс дәрежесі: IP40-тан төмен емес. 9. Номиналды кернеуі: 230/400 В айнымалы ток. 10. Электр желісінің жиілігі: 50 Гц. 11. Монтаждау құрылымы: модульдік автоматты ажыратқыштарды орнатуға арналған ені 35 мм DIN-рельс. 12. Мақсаты: тарату электр желілерінде қолданылатын автоматты ажыратқыштарды және басқа да модульдік электр жабдықтарын орналастыруға және қорғауға арналған. 13. Жиынтықтылығы: корпус, есік, DIN-рельс, бекіту элементтері; бейтарап сым мен жерге тұйықтау шиналары таңдалған модельдің құрылымында болған жағдайда жеткізіледі. 14. Тауардың жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдары жоқ. Жеткізуге қойылатын талаптар: электр қалқаны көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы және модульдік электр жабдықтарын қауіпсіз орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуге қойылатын талаптар: автоматты ажыратқыш көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы, электр тізбектерінің сенімді қорғалуын қамтамасыз етуі және зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жеткізушінің есебінен және күшімен жүргізіледі. Жеткізушіге қойылатын талаптар: 2. Жеткізуші тауарды төменде көрсетілген жеткізу орнына жеткізуі, мекенжайы: Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Райымбек батыр к-сі, 44 (Райымбек батыр атындағы орта мектеп), Есік қаласындағы филиал ҚР ҒЖБМ " ҰТО " ШЖҚ РМК. 3. Сатып алынатын тауар техникалық сипаттамалары мен сапасы бойынша жоғары, бірақ техникалық ерекшелікте белгіленген талаптардан төмен болмауы мүмкін. Тапсырыс беруші өтінімді жіберген күннен бастап 16 күнтізбелік күн. ГОСТ 32395-2013.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17994194-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для филиала в городе Есік
Номер лота:	№ 88440938-ЗЦП2
Наименование лота:	Щит питания
Описание лота:	распределительный модульный
Дополнительное описание лота:	Электрощит распределительный
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	194020100, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик город .Есик. улица. Райымбека 44
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики: 1. Тип изделия: распределительный электрический щит. 2. Способ монтажа: накладной, настенный. 3. Количество модулей: не менее 12. 4. Количество рядов: 1. 5. Материал корпуса: прочный электроизоляционный пластик. 6. Цвет корпуса: белый. 7. Дверца: защитная, с возможностью открывания и закрывания. 8. Степень защиты оболочки: не ниже IP40. 9. Номинальное напряжение: 230/400 В переменного тока. 10. Частота сети: 50 Гц. 11. Монтажная конструкция: DIN-рейка шириной 35 мм для установки модульных автоматических выключателей. 12. Назначение: размещение и защита автоматических выключателей и другого модульного электрооборудования, используемого в распределительных электрических сетях. 13. Комплектация: корпус, дверца, DIN-рейка, крепёжные элементы; нейтральная и заземляющая шины — при наличии в конструкции выбранной модели. 14. Состояние товара: новый, не бывший в употреблении, без механических повреждений. Требования к поставке: электрощит должен соответствовать указанным техническим характеристикам и обеспечивать безопасное размещение модульного электрооборудования. Требования к поставке: автоматический выключатель должен соответствовать указанным техническим характеристикам, обеспечивать надёжную защиту электрических цепей и поставляться в заводской упаковке. Отгрузка товара: погрузо-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика в рабочее время Заказчика. Требования к Поставщику: 2.Место поставки товара: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик , ул. Райымбек батыра, 44 (ОСШ им. Райымбек батыра), Филиал в городе Есик РГП на ПХВ "НЦТ" МНВО РК. 3. Приобретаемый товар по техническим характеристикам и качеству может быть выше, но не ниже установленных технической спецификацией требований. Срок поставки 16 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. ГОСТ 32395-2013.