Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465044-1
Сатып алудың атауы:	ЖЭО-1 үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81668542-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Диодтық көпір
Лоттың сипаттауы:	ауыспалы тоқты түзетуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған бір фазалы диодты көпір
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Фазаның саны 1-ден кем емес. Максималды тұрақты кері кернеу 1200 В аспайды Максималды импульстік кері кернеу 1300 В аспайды, Максималды тікелей ток (жартылай серияға түзетілген) 25 А аспайды, Максималды рұқсат етілген тікелей импульстік ток 350А аспайды. Ең жоғары кері ток 5мкА аспайды. Ең жоғары тікелей кернеу Iпр., А 12.5 кезінде 1.1 В аспайды. Жұмыс температурасы -40… + 125 С диапазонында. Клемманы монтаждау тәсілі. D-34 корпусы. Кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына тауар келіп түскен күннен бастап кемінде 12 ай. МЕМСТ 18986.14-85

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465044-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для ТЭЦ-1
Номер лота:	№ 81668542-3ЦП1
Наименование лота:	Мост диодный
Описание лота:	для выпрямления переменного тока
Дополнительное описание лота:	Диодный мост однофазный для ТЭЦ-1
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Количество фазне менее 1. Максимальное постоянное обратное напряжение не более 1200 В, Максимальное импульсное обратное напряжение не более 1300 В. Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток не более 25 А. Максимальный допустимый прямой импульсный токне более 350А. Максимальный обратный ток не более 5мкА. Максимальное прямое напряжение не более 1.1 В при Iпр.,А 12.5. Рабочая температура в диапазоне -40…+125 С. Способ монтажа Клеммы. Корпус D-34. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. ГОСТ 18986.14-85