Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17953808-1
Сатып алудың атауы:	Көлік құралдарына арналған, салмағы 2 кг ұнтақты өрт сөндіргіш
Лоттың нөмірі:	№ 87421938-3ЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көлік құралдарына арналған, салмағы 2 кг ұнтақты өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	103830100, Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Бесқарағай а., Ж-Жабаева 60
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Заряд салмағы 2 кг автомобильдік ұнтақты өрт сөндіргішке (ОП-2(з)-АВСЕ) арналған техникалық ерекшелік Осы техникалық ерекшелік ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 стандартының талаптарына сәйкес жеңіл автокөліктерді жабдықтауға арналған тасымалданатын ұнтақты өрт сөндіргішке қойылатын негізгі талаптарды белгілейді. Негізгі техникалық сипаттамалары Параметр атауы Нормативтік мәні Өрт сөндіргіштің түрі Тасымалданатын ұнтақты айдамаланған (закачной) ОП-2(з) Өрт сөндіргіш заттың (зарядтың) массасы 2,0 ± 0,1 кг Толық массасы (брутто) 2,5-тен 3,6 кг-ға дейін (стандарт бойынша 4,0 кг-нан аспайды) Корпустың сыйымдылығы 2,3-тен 2,7 л-ге дейін Корпустағы жұмыс қысымы (+20 °C кезінде) 1,4 – 1,6 МПа (14 – 16 кгс/см²) Сөндірілетін өрт кластары A (қатты заттар), B (сұйық заттар), C (газ тәрізді заттар), E (1000 В дейінгі электр қондырғылары) Өрт сөндіру қабілеті (дәрежесі) кемінде 0,7А (немесе 1А) және 21В Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы кемінде 2,0 м Зарядты беру ұзақтығы кемінде 6 секунд Жұмыс температурасының диапазоны −40 °C-тан +50 °C-қа дейін (У2 орындалуы) Габариттік өлшемдері (диаметрі × биіктігі) 100–120 мм × 315–465 мм (корпустың жасалуына байланысты) Корпустың қызмет ету мерзімі 10 жыл Қайта зарядтау және куәландыру мерзімділігі 5 жылда 1 рет (автокөлік үшін — жыл сайынғы тексеру) Құрылымы мен жиынтықтылығына қойылатын талаптар • Корпус және жабын. Баллон майысқан, ісінген жерлері мен жарықтары жоқ, қызыл түсті коррозияға қарсы ұнтақты жабыны бар болаттан жасалуы тиіс. • Бекіту-іске қосу құрылғысы (БІҚ). Тапанша немесе рычаг түріндегі бастиек кіріктірілген қысым индикаторымен (манометрмен) және зауыттық пломбасы бар сақтандырғыш істікпен (чекамен) жабдықталады, ал манометр тілі жасыл секторда тұруы керек. • Бүріккіш. Жиынтыққа бағытталған ұнтақ ағынын қалыптастыруды қамтамасыз ететін шүмек-саптама немесе бүріккіші бар иілгіш шланг кіреді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17953808-1
Наименование закупки:	Огнетушитель порошковый 2 кг, автомобильный
Номер лота:	№ 87421938-3ЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель порошковый 2 кг, автомобильный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	103830100, область Абай, Бескарагайский район, с.Бескарагай КАЗАХСТАН, область Абай, Бескарагайский район, с.Бескарагай, Ж-Жабаева 60
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Параметр Нормативное значение Тип огнетушителя Переносной порошковый закачного типа ОП-2(з) Масса огнетушащего вещества (заряда) 2,0 ± 0,1 кг Полная масса (брутто) от 2,5 до 3,6 кг (не более 4,0 кг по стандарту) Вместимость корпуса от 2,3 до 2,7 л Рабочее давление в корпусе (при +20 °C) 1,4 – 1,6 МПа (14 – 16 кгс/см²) Классы тушения пожаров А (твердые), В (жидкие), С (газообразные), Е (электроустановки до 1000 В) Огнетушащая способность (ранг) не менее 0,7А (или 1А) и 21В Длина струи огнетушащего вещества не менее 2,0 м Продолжительность подачи заряда не менее 6 секунд Диапазон рабочих температур от −40 °C до +50 °C (исполнение У2) Габаритные размеры (диаметр × высота) 100–120 мм × 315–465 мм (зависит от исполнения корпуса) Срок службы корпуса 10 лет Периодичность перезарядки и освидетельствования 1 раз в 5 лет (для автотранспорта — ежегодная проверка) Требования к конструкции и комплектации • Корпус и покрытие. Баллон должен быть выполнен из стали с антикоррозийным порошковым покрытием красного цвета без вмятин, вздутий и трещин. Запорно-пусковое устройство (ЗПУ). Головка пистолетного или рычажного типа оснащается встроенным индикатором давления (манометром), стрелка которого должна находиться в зеленом секторе, и предохранительной чекой с заводской пломбой.Распылитель. В комплект входит сопло-насадка или гибкий шланг с распылителем, обеспечивающий формирование направленной порошковой струи