# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17998272-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Электронный счетчик электроэнергии/ Электроэнергияны электронды есептеуіш |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83760440-ЗЦП7 |
| **Лоттың атауы:** | Электроэнергияны есептеуіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | электронды |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Электр энергиясын есептегіш. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес Актобе ОФ |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы, А. Смағұлов көшесі, 11-үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, тауарларды жеткізу мерзімі кемінде 60 күнтізбелік күнді құрайды. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Техникалық ерекшелік<br>Тауардың атауы: Үш фазалы, тікелей қосылатын электр энергиясын есептегіш.<br>№ Техникалық сипаттамасы Талап етілетін мәні<br>1 Аспаптың түрі Электрондық электр энергиясын есептегіш<br>2 Фазалар саны Үш фазалы<br>3 Қосу тәсілі Тікелей қосылу<br>4 Номиналды кернеу 3×230/400 В<br>5 Номиналды (базалық) ток 5(60) А немесе 10(100) А<br>6 Электр желісінің жиілігі 50 Гц<br>7 Белсенді электр энергиясы бойынша дәлдік класы 1.0-ден төмен емес<br>8 Электр энергиясын есепке алу Белсенді электр энергиясы<br>9 Индикация түрі Электрондық дисплей (LCD)<br>10 Тарифтер саны Тапсырыс берушінің қажеттілігіне сәйкес бір тарифті немесе көп тарифті<br>11 Байланыс интерфейсі Талап болған жағдайда — RS-485, оптикалық порт немесе басқа интерфейс<br>12 Сыртқы әсерлерден қорғау Өндірушінің талаптарына және пайдалану жағдайларына сәйкес<br>13 Пайдалану шарттары Айнымалы токтың электр желілерінде орнатуға арналған<br>14 Кезекті салыстырып тексеру аралығы Өлшеу құралының бекітілген типіне сәйкес<br>15 Құжаттар Бұйымның паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, сәйкестік және типті бекіту құжаттары — қажет болған жағдайда |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17998272-1 |
| **Наименование закупки:** | Электронный счетчик электроэнергии/ Электроэнергияны электронды есептеуіш |
| **Номер лота:** | № 83760440-ЗЦП7 |
| **Наименование лота:** | Счетчик электроэнергии |
| **Описание лота:** | электронный |
| **Дополнительное описание лота:** | Счетчик электроэнергии электронный согласно технической спецификации Заказчика. Актюбенский ОФ |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, ул. А.Смагулова, д. 11 |
| **Срок поставки:** | С момента заключение договора в течении 15 календарных дней. В случае, если поставщик находится в реестре Казахстанских товара производителей, срок поставки товаров составляет не менее 60 календарных дней. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Техническая спецификация<br>Наименование товара: Счётчик электрической энергии трёхфазный прямого включения.<br>№ Техническая характеристика Требуемое значение<br>1 Тип прибора Счётчик электрической энергии электронный<br>2 Количество фаз Трёхфазный<br>3 Способ подключения Прямого включения<br>4 Номинальное напряжение 3×230/400 В<br>5 Номинальный (базовый) ток 5(60) А или 10(100) А<br>6 Частота сети 50 Гц<br>7 Класс точности по активной энергии Не ниже 1.0<br>8 Учёт электроэнергии Активная электроэнергия<br>9 Тип индикации Электронный дисплей (LCD)<br>10 Количество тарифов Однотарифный или многотарифный, согласно потребности заказчика<br>11 Интерфейс связи При наличии требования — RS-485, оптический порт или иной интерфейс<br>12 Защита от внешних воздействий Согласно требованиям производителя и условиям эксплуатации<br>13 Условия эксплуатации Для установки в электрических сетях переменного тока<br>14 Межповерочный интервал Согласно утверждённому типу средства измерений<br>15 Документы Паспорт изделия, руководство по эксплуатации, документы о соответствии и утверждении типа — при необходимости |