Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984947-1
Сатып алудың атауы:	ҚР-ның Мемлекеттік туы, су жылытқыш, өрт сөндіргіш және қоқыс контейнерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88741702-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өрт сөндіргіш ОП 5
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. м/а Наурыз 9 А
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап, 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өтінім келісім журналы арқылы берілетін болады)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Тасымалданатын ұнтақты өрт сөндіргіш ОП-5. 1. Негізгі техникалық сипаттамалары • Өрт сөндіргіштің түрі: Тасымалданатын, қысымды (закачной) ұнтақты өрт сөндіргіш. • Өрт сөндіргіш заттың (ұнтақтың) салмағы: 5 кг (± 0,25 кг). • Өрт сөндіргіштің жалпы (толық) салмағы: 7,7 кг-нан аспауы тиіс. • Өрт сөндіру қабілеті (рангі): Кемінде 2А, 70В, С, Е кластары. • Жұмыс қысымы: 1,4 - 1,6 МПа (14 - 16 атм). • Өрт сөндіргіш заттың шығу ұзақтығы: Кемінде 10 секунд. • Ағынның (струяның) ұзындығы: Кемінде 3 метр. • Пайдалану температурасының диапазоны: -40 °С-тан +50 °С-қа дейін. • Қызмет ету мерзімі: Кемінде 10 жыл (қайта зарядтау мерзімі – 5 жылда 1 рет). 2. Құрылымдық және жиынтықтау талаптары • Корпус материалы: Коррозияға қарсы ұнтақты бояумен (қызыл түсті) қапталған жоғары беріктігі бар болат. • Іске қосу құрылғысы: Қысымды бақылауға арналған кіріктірілген манометрі бар бекіту-іске қосу құрылғысы (ЗПУ). • Қауіпсіздік элементтері: Кездейсоқ іске қосылудан қорғайтын сақтандырғыш чека және зауыттық пломба болуы міндетті. • Жиынтықтамасы: Өрт сөндіргіш баллон, бүріккіш ұштығы бар икемді шланг, қазақ және орыс тілдеріндегі төлқұжат (паспорт) және пайдалану жөніндегі нұсқаулық. • Таңбалануы: Корпусында өндіруші зауыттың атауы, шығарылған жылы/айы, қолдану тәсілінің сызбасы және қауіпсіздік шаралары анық жазылуы тиіс. 3. Сапаға және жеткізуге қойылатын талаптар • Тауардың жай-күйі: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Шығарылған уақыты тауар жеткізілетін күнге дейін 6 айдан аспауы тиіс. • Мем ҚР СТ Р 51057-2005 • Кепілдік мерзімі: Тауар қабылданған күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984947-1
Наименование закупки:	Приобретение Флаг РК, водонагреватель, огнетушитель и мусорный контейнер
Номер лота:	№ 88741702-ЗЦП1
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП 5
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет мкр. Наурыз 9 А
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2026 года, по заявке заказчика (заявки будут предоставлятся через журнал соглосования)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Огнетушитель порошковый переносной ОП-5. 1. Основные технические характеристики • Тип огнетушителя: Переносной, закачной порошковый огнетушитель. • Масса огнетушащего вещества (порошка): 5 кг (± 0,25 кг). • Полная (общая) масса огнетушителя: Не более 7,7 кг. • Огнетушащая способность (ранг очага пожара): Не менее 2А, 70В, С, Е. • Рабочее давление: 1,4 – 1,6 МПа (14 – 16 атм). • Продолжительность подачи огнетушащего вещества: Не менее 10 секунд. • Длина струи огнетушащего вещества: Не менее 3 метров. • Диапазон температур эксплуатации: От -40 °С до +50 °С. • Срок службы: Не менее 10 лет (периодичность перезарядки – 1 раз в 5 лет). 2. Конструктивные требования и комплектация • Материал корпуса: Высокопрочная сталь с антикоррозийным порошковым покрытием красного цвета. • Пусковое устройство: Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) со встроенным индикатором давления (манометром) для визуального контроля. • Элементы безопасности: Наличие предохранительной чеки от случайного срабатывания и заводской пломбы. • Комплектация: Баллон огнетушителя в сборе, гибкий шланг с распылителем, технический паспорт и руководство по эксплуатации на казахском и русском языках. • Маркировка: На корпусе должны быть четко указаны наименование завода-изготовителя, дата выпуска (месяц и год), пиктограммы способа применения и меры безопасности. 3. Требования к качеству и поставке • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Дата изготовления (зарядки) товара должна быть не более 6 месяцев до даты поставки. • СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. • Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара.