Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17944827-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87408369-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гильза
Лоттың сипаттауы:	кабельдік, мысты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жеңі ГА 240-20 REXANT өнім 2026 жылы, жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, қоймаға түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Мичурин көш 21а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	жеңі ГА 240-20-20 Орнату әдісі: қысу; қысу Номиналды кернеу, В: 35000 Қорғау дәрежесі, IP: 20 Кепілдік мерзімі, жылдар: 3 Кабель қималарының диапазоны, мм2: 240 Өлшем бірлігі: дана Қорғаныс бетінің жабыны: қамту жоқ Салмағы, кг.: 0.077 Материал: алюминий Көлемі, м3: 0.0001 Ұзындығы, мм: 110 "Кабель қимасын есептеу" • Алюминий га 240-20 (240мм2 - Ø20мм) кабельдік жеңі алюминий кабельдері мен осьтік жүктемесіз сымдарды қысу арқылы қосылуға арналған * Қаптамалардың конструкциясы бар * Материал: AD1 маркалы алюминий • Жұмыс кернеуі: 10 кВ дейін * Секторлық тамырларды НМ-300 С (КВТ)матрицалар жиынтығымен дөңгелектеу ұсынылады * Алюминий өзектерінің ұштарын кордощетканы пайдаланып тазалағаннан кейін өткізгіш контактілі КВТ пастасы өзектерге қолданылады". Сондай-ақ, жеңнің ішкі бетін тазалап, пастамен майлау керек, содан кейін оған жеңнің ұзындығының жартысына енетін тамырларды қосып, сығымдау керек Қолда бар Сертификат және паспорт Өнім 2026 жылы болуы керек, жаңа және бұрын пайдаланылған. Кепілдік қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай беру. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде ақаулар анықталса жеткізушінің кінәсі, кепілдік мерзімі тиісінше мерзімге ұзартылады ақауды жою. Ақауларды жоюды жеткізуші мыналар үшін жүзеге асырады

	өз есебі. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17944827-1
Наименование закупки:	Приобретение электрических товаров
Номер лота:	№ 87408369-ЗЦП1
Наименование лота:	Гильза
Описание лота:	кабельная, медная
Дополнительное описание лота:	Гильза ГА 240-20 REXANT Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка на склад, доставка до места указанным заказчика.
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Мичурина 21а
Срок поставки:	в течение 16 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	гильза ГА 240-20-20 Способ монтажа: опрессовка; обжим Номинальное напряжение, В: 35000 Степень защиты, IP: 20 Гарантийный срок, лет: 3 Диапазон сечений кабеля, мм2: 240 Единица измерения: шт Защитное покрытие поверхности: без покрытия Вес, кг.: 0.077 Материал: алюминий Объем, м3: 0.0001 Длина, мм: 110 «Расчёт сечения кабеля» • Гильза кабельная алюминиевая ГА 240-20 (240мм² - Ø20мм) Пред¬наз¬на¬че¬ны для со¬еди¬не¬ния опрессовкой алюминиевых ка¬бе¬лей и про¬во¬дов без осевой нагрузки • Гильзы имеют сквозную конструкцию • Материал: алюминий мар¬ки АД1 • Рабочее напряжение: до 10 кВ • Секторные жилы рекомендовано скруглить набором матриц НМ-300 С (КВТ) • После зачистки концов алюминиевых жил с использованием кордощетки на жилы наносится проводящая контактная паста КВТ». Внутреннюю поверхность гильзы также следует зачистить и смазать пастой, после чего завести в нее жилы с заходом на половину длины гильзы и произвести опрессовку Сертификат и паспорт в наличий Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема

	передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчика.