Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17644682-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіргіштер мен желілік қосқышты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87603105-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомобиль ОП-2 өрт сөндіргіші
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автомобиль ұнтағы ОП-2 (з)өрт сөндіргіші Өрт сөндіргіш автокөлік құралдарын жинақтауға және алғашқы өрт сөндіру құралы ретінде пайдалануға арналған. Негізгі сипаттамалары: түрі-ұнтақ, айдалатын; үлгі — ор-2(z) немесе баламасы; орындау портативті, автомобиль; өрт сөндіру ұнтағының салмағы - 2 ± 0,1 кг; корпустың сыйымдылығы-кемінде 2,3 л; сөндіру сыныптары-А, В, С, Е; 1000 В дейінгі кернеудегі электр жабдықтарын сөндіру мүмкіндігі; өрт сөндіру қабілеті-0,7 А / 21В кем емес; өрт сөндіргіш затты беру ұзақтығы-кемінде 6 секунд; өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы-кемінде 2 м; әрекет ету тәсілі-қолмен; манометрдің (қысым индикаторының) болуы міндетті; сақтандырғыш чек пен пломбаның болуы міндетті; өрт сөндіргіш қайта зарядталуы керек; корпус-металл, қорғаныш лак-бояу жабыны бар; пайдаланудың температуралық диапазоны Қазақстан Республикасының климаттық жағдайларында өрт сөндіргішті пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. Дәл осы сипаттамалар 2±0,1 кг, кемінде 6 секунд және кемінде 2 м ҚР Мемлекеттік сатып алу порталында ОП-2 үшін сатып алуларда қолданылады. Шығарылған жылы-2026 жылдан ерте емес. Өрт сөндіргіш жаңа, бұрын пайдаланылмаған және алдыңғы пайдаланудан кейін қайта зарядталмаған болуы керек. Жеткізу күні ол толық жұмыс істейтін және жанармай құю күйінде болуы керек. Корпуста дайындаушыны, өрт сөндіргіштің түрін, зарядтың массасын, жасалған күнін, жұмыс қысымын, қолдану жөніндегі нұсқаулықты және басқа да міндетті ақпаратты көрсете отырып, зауыттық таңбалау болуы тиіс. Толықтығы: ОП-2(з) өрт сөндіргіші, өнімнің паспорты, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, өрт сөндіргішті автомобильге орналастыруға арналған кронштейн/бекіту. Тауар ЕАЭО-ның өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамасыз ету құралдары саласындағы техникалық регламенттерінің қолданыстағы талаптарына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттарға сәйкес келуі тиіс. Нормативтік базада тасымалданатын өрт сөндіргіштер үшін ҚР СТ ГОСТ Р 51057-2005 қолданылады. Жеткізу кезінде Өнім беруші бұйымның паспортын және егер олардың болуы міндетті түрде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сәйкестікті бағалау туралы құжаттарды ұсынады. Кепілдік мерзімі-Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай, бірақ дайындаушының кепілдік мерзімінен кем емес. Ақаулық, қысымның ағуы, корпустың зақымдануы, пломбаның болмауы, манометрдің жұмыс істемеуі, заряд массасының, дайындалған жылы не техникалық ерекшеліктің өзге де талаптарының сәйкес келмеуі анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіні хабардар еткен сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен тауарды жаңасына ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17644682-1
Наименование закупки:	Приобретение огнетушителей и сетевого коммутатора
Номер лота:	№ 87603105-ЗЦП4
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель автомобильный ОП-2
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсыздык 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель автомобильный порошковый ОП-2 (з) Огнетушитель предназначен для комплектации автотранспортных средств и использования в качестве первичного средства пожаротушения. Основные характеристики: тип — порошковый, закачной; модель — ОП-2(з) или эквивалент; исполнение — переносное, автомобильное; масса огнетушащего порошка — 2 ± 0,1 кг; вместимость корпуса — не менее 2,3 л; классы тушения — A, B, C, E; возможность тушения электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В; огнетушащая способность — не менее 0,7А / 21В; продолжительность подачи огнетушащего вещества — не менее 6 секунд; длина струи огнетушащего вещества — не менее 2 м; способ приведения в действие — ручной; наличие манометра (индикатора давления) обязательно; наличие предохранительной чеки и пломбы обязательно; огнетушитель должен быть перезаряжаемым; корпус — металлический, с защитным лакокрасочным покрытием; температурный диапазон эксплуатации должен обеспечивать возможность использования огнетушителя в климатических условиях Республики Казахстан. Именно характеристики 2±0,1 кг, не менее 6 секунд и не менее 2 м применяются и в закупках на портале государственных закупок РК для ОП-2. Год изготовления — не ранее 2026 года. Огнетушитель должен быть новым, ранее не использованным и не перезаряженным после предыдущей эксплуатации. На дату поставки он должен находиться в полностью работоспособном и заправленном состоянии. На корпусе должна присутствовать заводская маркировка с указанием изготовителя, типа огнетушителя, массы заряда, даты изготовления, рабочего давления, инструкции по применению и иной обязательной информации. Комплектность: огнетушитель ОП-2(з), паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, кронштейн/крепление для размещения огнетушителя в автомобиле. Товар должен соответствовать применимым требованиям технических регламентов ЕАЭС в области средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и действующим на территории Республики Казахстан стандартам. Для переносных огнетушителей в нормативной базе применяется в том числе СТ РК ГОСТ Р 51057-2005. При поставке Поставщик предоставляет паспорт изделия и документы об оценке соответствия, если их наличие обязательно в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком, но не менее срока гарантии изготовителя. При обнаружении неисправности, утечки давления, повреждения корпуса, отсутствия пломбы, неработоспособности манометра, несоответствия массы заряда, года изготовления либо иных требований технической спецификации Поставщик обязан за свой счет заменить товар на новый в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчика.