Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17751256-1
Сатып алудың атауы:	ДГУ үшін батареяларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88174904-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 75 А/с, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	DGU дизельді қозғалтқышын іске қосуға арналған Стартер батареясы. Полярлық түзу (плюс - сол жақта, минус – оң жақта). Номиналды кернеу: 12V. номиналды сыйымдылық (Ah): кем дегенде 75 Ah. Суық айналдыру тогы (іске қосу тогы, А): кем дегенде 640A EN. Габариттік өлшемдері(ДхШхВ): 26х17х21 артық емес. Өндіріс технологиясы: Са/са. Терминал түрі: Стандартты (конустық). Өндіріс күні: аккумуляторды жеткізу кезінде 2026 жылдың мамырынан кешіктірмей төлқұжат / шығарылған күн кодын ұсыну міндетті. Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу жағдайы: Батарея толығымен зарядталған, электролитпен толтырылған және жұмыс істеуге дайын болуы керек (зауыттық дайындық). Корпус зақымдалмаған және ағып кету белгілері жоқ. DGU-да сериялық байланыс болғандықтан, жеткізілетін батареялар бірдей болуы керек. Батареялар бір өндірушіден, бір модельден және бір өндірістік партиядан болуы керек (шығарылым күні жақын). Ескі және жаңа аккумулятордың әр түрлі ішкі кедергісі бүкіл 24В байламды тез бұзады. Параметрлердегі айырмашылық бір батареяның екіншісін үнемі отырғызуына немесе қайта зарядтауына әкеледі, бұл олардың тез істен шығуына әкеледі.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. М. Әуезов көшесі 133
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 60 күннен аспайды (растайтын құжат - КТП тізілімінен үзінді көшірме қоса берілсін)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DGU дизельді қозғалтқышын іске қосуға арналған Стартер батареясы. Полярлық түзу (плюс - сол жақта, минус – оң жақта). Номиналды кернеу: 12V. номиналды сыйымдылық (Ah): кем дегенде 75 Ah. Суық айналдыру тогы (іске қосу тогы, А): кем дегенде 640A EN. Габариттік өлшемдері(ДхШхВ): 26х17х21 артық емес. Өндіріс технологиясы: Са/са. Терминал түрі: Стандартты (конустық). Өндіріс күні: аккумуляторды жеткізу кезінде 2026 жылдың мамырынан кешіктірмей төлқұжат / шығарылған күн кодын ұсыну міндетті. Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай. Жеткізу жағдайы: Батарея толығымен зарядталған, электролитпен толтырылған және жұмыс істеуге дайын болуы керек (зауыттық дайындық). Корпус зақымдалмаған және ағып кету белгілері жоқ. DGU-да сериялық байланыс болғандықтан, жеткізілетін батареялар бірдей болуы керек. Батареялар бір өндірушіден, бір модельден және бір өндірістік партиядан болуы керек (шығарылым күні жақын). Ескі және жаңа аккумулятордың әр түрлі ішкі кедергісі бүкіл 24В байламды тез бұзады. Параметрлердегі айырмашылық бір батареяның екіншісін үнемі отырғызуына немесе қайта зарядтауына әкеледі, бұл олардың тез істен шығуына әкеледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17751256-1
Наименование закупки:	Приобретение аккумуляторов для ДГУ
Номер лота:	№ 88174904-3ЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 75 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Стартерный аккумулятор для запуска дизельного двигателя ДГУ. Полярность прямая (плюс- слева, минус – справа). Номинальное напряжение: 12V. Номинальная емкость (Ач): не менее 75 Ah. Ток холодной прокрутки (пусковой ток, А): не менее 640A EN. Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 26х17х21. Технология изготовления: Ca/Ca. Тип клемм: Standard (конусные). Дата производства: на момент поставки аккумулятора не позднее мая 2026г. Предоставление паспорта/кода даты выпуска обязательно. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Состояние при поставке: Батарея должна быть полностью заряжена, залита электролитом и готова к работе (заводская готовность). Корпус без повреждений и следов потеков. Из-за того, что в ДГУ идет последовательное соединение поставляемые аккумуляторы должны быть строго идентичны. АКБ должны быть от одного производителя, одной модели и из одной производственной партии (с близкой датой выпуска). Разное внутреннее сопротивление старого и нового аккумулятора быстро выведет из строя всю связку 24 В. Разница в параметрах приведет к тому, что один АКБ будет постоянно высаживать или перезаряжать другой, из-за чего они быстро выйдут из строя.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица М. Ауэзова 133 (онкологический центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей то не более 60 календарных дней после подачи заявки заказчиком (прикрепить подтверждающий документ- выписку из реестра КТП)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стартерный аккумулятор для запуска дизельного двигателя ДГУ. Полярность прямая (плюс- слева, минус – справа). Номинальное напряжение: 12V. Номинальная емкость (Ач): не менее 75 Ah. Ток холодной прокрутки (пусковой ток, А): не менее 640A EN. Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 26х17х21. Технология изготовления: Ca/Ca. Тип клемм: Standard (конусные). Дата производства: на момент поставки аккумулятора не позднее мая 2026г. Предоставление паспорта/кода даты выпуска обязательно. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Состояние при поставке: Батарея должна быть полностью заряжена, залита электролитом и готова к работе (заводская готовность). Корпус без повреждений и следов потеков. Из-за того, что в ДГУ идет последовательное соединение поставляемые аккумуляторы должны быть строго идентичны. АКБ должны быть от одного производителя, одной модели и из одной производственной партии (с близкой датой выпуска). Разное внутреннее сопротивление старого и нового аккумулятора быстро выведет из строя всю связку 24 В. Разница в параметрах приведет к тому, что один АКБ будет постоянно высаживать или перезаряжать другой, из-за чего они быстро выйдут из строя.